

14/ 829/ 2022

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

D	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.												DC
DP	DATA WPŁYWU:												IN
DK	22. 08. 2022												IT
DZ	L.dz. 7/3306/22												IE
DO													IO
DB													DT
DL													TW
DTI	DJ	GF	FK	FW	FS	ZIO	TA	TR	TK				

[Signature]



**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp z o.o.**
ul. Tadeusza Kościuszki 11
41-900 Bytom

IN
23.08.2022
[Signature]



Nr pisma: TD/OGL/OME/2022-08-12/0000013
Data: 12 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: zabezpieczenia kabli w związku z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu

W odpowiedzi na Państwa pismo BPK/1556/07/2022/WIN/639/2022 w sprawie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu informujemy, iż akceptujemy przedstawiony sposób zabezpieczenia istniejących kabli elektroenergetycznych SN i nN w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą tzn. zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem rurami dwudzielnymi koloru czerwonego $\phi 160$ dla kabli SN i koloru niebieskiego $\phi 110$ dla kabli nN.

Zabezpieczenie czynnych urządzeń elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać w stanie beznapięciowym tj. po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Bytom TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice. Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Bytom ul. Kosynierów 24, 41 – 907 Bytom o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń.

Zwracamy również uwagę, iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli pozostających pod napięciem.**

Załączniki:
1. Projekt

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
[Signature]
Paweł Rużeński