



PS/1835/211/2022/3

Katowice, 31 października 2022 r.

IN
02.11.2022
Polt- p2

D	Bytomskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Sp. z o.o.																DC
DP	DATA WPLYWU:																DN
RP	04. 11. 2022																IN
DK	Lcz. P15066/22																IE
DZ																	IO
DO																	DT
DB																	TW
DL																	TK
DT	DJ	GE	FK	FW	FS	ZTO	TA	TR									

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
Pl. T. Kościuszki 11
41-902 BYTOM

Nawiązując do prowadzonej korespondencji dotyczącej zadania pn. „Przebudowa studni zakupowej wraz z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach opiniuje pozytywnie projekt budowlany dla wyżej wymienionego zadania.

Poniżej podajemy dodatkowe informacje:

1. Włączenie do wodociągu DN 500 zostało wykonane w trakcie jego przebudowy i zakończone zasuwą DN 200 mm.
2. Wodomierz dostarczy i zabuduje OES Czarny Las.
3. Istniejąca studnia wodomierzowa winna zostać wyłączona z eksploatacji a przyłącze zaślepić.
4. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu naszych urządzeń winny być wykonywane pod naszym nadzorem. Nadzory wykonywane są odpłatnie po wcześniejszym przesłaniu zlecenia.

Załącznik: 1 egz. projektu

[Signature]
Dyrektor
Pionu Sieci Dystrybucji
Jerzy Muszer

IN/1053/2022

Otrzymują:

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PKI; ZSW; PS a/a

Zastępca Dyrektora
Pionu Sieci Dystrybucji
[Signature]

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mrozowska, tel. 32 60 38 767, email: k.mrozowska@gpw.katowice.pl

Krzysztof Rajca