



PS/1831/1014/2022/3

Katowice, 14 marca 2022 r.

IN
18.03.2022
[Signature]

DP	D	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	DC	DF
RP				GF
DK		DATA WPŁYWU:		FK
DZ		17. 03. 2022		FW
DO		L.dz. 71265/22		FS
DB				DT
DL				IO
JRP		KD		IN
DJ	DT	TW	TK	TR
	TA	ZTO	IE	IT

[Signature]

**Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.**
pl. T. Kościuszki 11
41 - 902 Bytom

W odpowiedzi na pismo BPK/534/03/2022/W, IN/195/2022 z dnia 04.03.2022 r., dotyczące wywiadu branżowego, aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia terenu dla potrzeb projektu budowlanego pn.: „Przebudowa studni zakupowej wraz z budową sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szyby Rycerskie w Bytomiu”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przesyła w załączeniu plan sytuacyjny, sporządzony na arkuszu kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyżej, z wkreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 500 mm (żeliwo). Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po min. 4,0 mb z obu stron, licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazaną wyżej strefą techniczną urządzenia wodociągowego oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące, należy uzgodnić z naszą Spółką. Opracowany projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu uwzględniający wyżej wymienione uwagi i warunki należy przesłać do naszej Spółki w celu uzgodnienia. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze ww. strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PS a/a

[Signature]
Dyrektor
Pionu Sieci Dystrybucji
Jerzy Muszer

Zastępca Dyrektora
Pionu Sieci Dystrybucji
[Signature]
Krzysztof Rajca

IN/1265/2022

Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d.kardasz@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1



PLAN SYTUACYJNY
UL. SZYBY RYCERSKIE BYTOM
SKALA 1 : 1000