



Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów | ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 445 02 04 | fax 525 525 210
ug@gminagrybow.pl | www.gminagrybow.pl

Nasz znak: IR.ZP.271.28.2022

Grybów, 07.12.2022 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę drogi gminnej „Do Szkoły” wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wbicia i wyciągnięcia ścianki szczelnej do zabezpieczenia wykonania wykopu gdyż, wg. opisu wykonać należy roboty ziemne w ścianie szczelnej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Do wykonania obiektu nie przewiduje się zastosowania ścianek szczelnych. Wpis o ściankach szczelnych został zamieszczony omyłkowo.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o STWiORB dla poszczególnych robót, gdyż są tylko dołączone STWiORB „ogólne”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

W załączeniu przedkładamy uaktualnioną STWiORB z dnia 7.12.2022r.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

Na przekrojach obiektu przedstawiono krawężnik kapy chodnikowej o szerokości 15 cm, która pozycja przedmiaru uwzględnia ten asortyment?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Poz. 81 przedstawia krawężnik kapy chodnikowej.

Pytanie nr 5 Wykonawcy:

Na PZT przedstawiono krawężnik „na płask” – gdzie należy go zamontować, jaki jest to rodzaj krawężnika i w jakich ilościach?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Krawężnik „na płask” należy zamontować na zjazdach – (połączenie jezdni drogi z kostką brukową zjazdu oraz zakończenie kostki brukowej na zjeździe) ilość - 42 mb, krawężnik 15x30 betonowy, ilości uwzględniono w poz. 78.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:

Proszę o sprawdzenie ilości krawężnika drogowego 15x30 cm w pozycji nr 78 przedmiaru robót?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

W załączeniu przedkładamy uaktualniony przedmiar robót z dnia 7.12.2022 r.

Pytanie nr 7 Wykonawcy:

Czy dno potoku Gródkówka pod mostem ma być w jakikolwiek sposób umocnione? (w dokumentacji na wlotach i wlocie przedstawiono sposób ubezpieczenia brzegów, które będzie ograniczało światło mostu, natomiast brak jest szczegółów ubezpieczenia pod obiektem).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Dno potoku pod mostem ma być nieumocnione.

Pytanie nr 8 Wykonawcy:

Proszę o podanie parametrów urządzenia dylatacyjnego wraz z dodaniem odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Parametry urządzenia dylatacyjnego:

- odporny na alkalia i chlorki,
- wysoka wodoszczelność,
- wysoka odporność na sole odladzające,
- materiał elastyczny w szerokim zakresie temperatur,
- system powinien przenosić odkształcenia poziome 15mm i pionowe do 3mm.

Przedmiar uzupełniono o pozycję z urządzeniem dylatacyjnym - poz. 88.

Pytanie nr 9 Wykonawcy:

Proszę o dołączenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

W załączeniu przedkładamy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:

- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16 grudnia 2022 r. do godziny 11:00
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 16 grudnia 2022 r. godzina 11:10
- zmianę terminu związania ofertą do dnia: 14 stycznia 2023 r.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

a) Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **14.01.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b) Rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16.12.2022 r.** do godziny 11.00.”

c) pkt. XIX ppk. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **16.11.2022 r.** o godz. 11.10”

III. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE POWYŻSZE WYJAŚNIENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERT. POZOSTAŁE ZAPISY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

IV. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGA RÓWNIEŻ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

**(-) Piotr Obrzut
Zastępca Wójta Gminy Grybów**

Załączniki:

1. Uaktualniona STWIOR z dnia 7.12.2022 r.
2. Uaktualniony przedmiar robót z dnia 7.12.2022 r.
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.