

P <sub>s</sub> [kW]	Opis odpływu
P <sub>i</sub> [kW]	
---	Zasilanie Tablicy TGK-3 ---


Opis odpływu	
Zasilanie z tablicy TGK-1 ---	7,49
Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	10,70
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Box Sali Obsługi	1,2
ZPK / PEL Gniazda 1f Stanowiska drukarek	2,0
SZAFA PPD listwa PDU Pom. 3/6	1,5
---	---
---	---
---	---

**UWAGA:**

- WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCĄ, ROZDZIELNICĘ
- ZABUDOWAĆ NOWY APARAT ELEKTRYCZNY
- UKŁOŻYĆ NOWĄ LINIĘ WLZ

**UWAGA:**

- ZABUDOWAĆ NOWĄ ROZDZIELNICĘ
- ZASTOSOWAĆ OBUDOWĘ RW 3x 18

<div></div> <div><b>Elektrotechnika</b> <b>Automatyka</b> <b>i Elektronika</b></div> <div>30-638 KRAKÓW, UL. BIAŁORUSKA 8/01 tel. 501 071 344 e-mail: krzysztof@meta.pl</div>	OBIEKT <b>BUDYNEK - SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE. UL. PARTYZANTÓW 2, 32-500 CHRZANÓW</b>			
	TEMAT <b>WYKONANIE PROJEKTU OKABLOWANIA NISKOPRĄDOWEGO, ZASILAJĄCEGO ORAZ PROJEKTU LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO</b>		SKALA <b>--</b>	
	TYTUŁ <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SCHEMAT RYSUNKU ZASILANIA DEDYKOWANEGO GŁAZDZ DATA 230V~</b>		NUMER RYS. <b>EL-07</b>	
	FAZA PROJEKT TECHNICZNY			
	Nr ARCH.		DATA 08.2022	
IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGAŁIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ				