



Urząd Miejski w Koronowie

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
<http://www.koronowo.pl>

ZP.271.1.19.2024

Koronowo, dnia 16.07.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „**Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowsku (Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,845 km, w obrębie geodezyjnym: Mąkowsko działka nr 248/1)**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy do regulacji urządzeń należy wykorzystać nowy materiał?

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że należy wykorzystać nowy materiał do regulacji urządzeń.

Pytanie 3:

Wymagania dla kruszywa niezwiązanego pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa zgodnie z aktualnymi dokumentami.

Pytanie 4:

Projekt techniczny, przedmiar, przekroje i SWZ podają uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 16W natomiast w SST mowa jest o AC 11W. Prosimy o potwierdzenie zastosowania uziarnienia AC 16W dla warstwy wiążącej.

Odpowiedź 4:

Na warstwę wiążącą należy zastosować AC16W.