



YDY 3x1,5 ośw. pom. 1; 2; 3

YDY 3x1,5 ośw. pom. 4; 5

YDY 3x2,5 gn. 1f pom. 2; 3

YDY 3x2,5 gn. 1f pom. 4; 5

YDY 3x2,5 gn. 1f kuchni elektr.

YDY 3x2,5 gn. 1f pralki

rezerwa

Obw.  
nr

1

2

3

4

5

6

### OCHRONA OD PORAŻEŃ

Szybkie wyłączenie napięcia w układzie  
TN-S za pomocą wył. nadprądowych  
i różnicowo-prądowych.

FIRMA: Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku			
TEMAT: Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Rozbórz na działce o nr ewid. 1442 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, wraz z przyłączami i instalacją gazu			
TREŚĆ RYSUNKU:	Schemat rozdzielni TB		SKALA
Projektował:	mgr inż. Jan Jędrzejec	nr upr. 2/97	podpis
			BRANZA elektryczna
			NUMER RYSUNKU
			1
UMOWA	DATA 06-2020	STADIUM PB	