

Kłębanowice, 20 kwietnia 2022 r.

GSK.21.2022.WTP

BPiR Ewa Sadowska  
ul. Boya-Żeleńskiego 6  
64-100 Leszno

*dotyczy: warunków budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach dz. nr 157/35, 157/25, 814/5, 524/2*

### **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanicach boczna Akacyjowej, dz. nr 157/35, 157/25, 814,5, 524/2 Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. informuje, że:

- **zapewni dostawę wody** w miejscach projektowanej sieci wodociągowej,
- **zapewni odbiór ścieków sanitarnych** w miejscu projektowanej sieci kanalizacyjnej,

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

1. Podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej Ø 110 PE należy wykonać:
  - a) w miejscach wskazanych na podkładzie mapowym (kolor niebieski).
2. Woda dostarczana do nieruchomości przeznaczona będzie do celów socjalno-bytowych.
3. Podłączenie do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC należy wykonać:
  - a) w miejscu wskazanym na podkładzie mapowym do projektowanej studzienki kanalizacyjnej (Ø 1000 ) oraz wskazanego odcinka sieci poprzez zabudowę nowej studni (kolor zielony).

#### **WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE**

1. Wnioskodawca wykona na własny koszt projekt według powyższych warunków przyłączenia do sieci.
2. Projekt ten musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.
3. Kompletny projekt zostanie przedłożony do uzgodnienia w siedzibie Gminne Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o. ( 2 egzemplarze).
4. Uzgodniony przez Spółkę projekt może stanowić podstawę do wystąpienia wnioskodawcy do jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia bądź wydania odpowiednich decyzji.
5. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów z organów administracji budowlanej i innych, wnioskodawca zgłasza Spółce przystąpienie do prac budowlanych, uzgadnia sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Spółkę kontroli robót.

6. Częściowy odbiór sieci wykonywany jest wyłącznie przed jego zasypaniem.
7. W przypadku niedostosowania się do zapisów pkt. 6 Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. może odmówić wykonania odbioru sieci lub żądać wykonania odkrywki.
8. Włączenie do sieci wodociągowej przeprowadza wykonawca pod nadzorem Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o..
9. Po sporządzeniu wyników prób przyłączy i protokołów odbioru wnioskodawca sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonywanych robót, co będzie podstawą do odbioru końcowego przyłączy.
10. Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o., Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice informuje, że zgodnie z art.9. ust.1 Dz. U. 2001 Nr 72 poz.747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.**

**NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ TRZY LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA**

PRZEDSIĘWZIŁA  
Gminna Spółka Komunalna Radwanice  
Sp. z o.o.  
  
Dagnara Dobroń-Snioszek

Do wiadomości:

- Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice



