



dennica studni prefabrykowana
wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego

1. WODOMIERZ SPRĘŻNY MWN/JS \varnothing 100
2. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA dn 100
3. RURA DZ 110 PE
4. PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ dn 110
5. ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO KOŁNIERZOWY dn 100
6. ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO KOŁNIERZOWY dn 100

7. Kompensator kołnierzowy dn100
8. ZASUWA KOŁNIERZOWA dn100
9. ZASUWA KOŁNIERZOWA dn100
10. KRÓCIEC ŻELIWNY dn100

UWAGA:

-stopnie zlazowe: szerokie (podwójne) szczelne zlazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 30,0cm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej.

-wymary na rysunku studni podano w cm

Parametry studni:

-wytrzymałość betonu na ściskanie >40MPa

-klasa wytrzymałości C 35 /40

-klasa ekspozycji betonu XC3

-stopień mrozozodporności F150

-stopień wodoprzepuszczalności betonu W10

-nasiąkliwość betonu wodą <5%

-połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

<p>PROBUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA mgr inż. Tomasz Góral</p> <p>71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (91) 453-67-07</p>	<p>Investor: PRZYSTAŃ MORSKA WOLIN SP. Z O.O. WOLIN, UL. ZAMKOWA 23, 72-510 WOLIN</p>	<p>Nr umowy: 4/2020 dnia 4.06.2020r.</p>
	<p>Adres inwestycji: DZ. 151/49, 151/47, 151/22 OB. WOLIN, DZ. WODNA 338/7</p>	<p>Data opracowania: CZERWIEC 2021</p>
<p>Nazwa zadania: BUDOWA PRZYSTANI MORSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</p>		<p>Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>Branża: SANITARNA</p>
<p>Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>		<p>Skala: b/s</p> <p>Nr rys.: PW/ZT/S/9</p>
<p>Tytuł rysunku: SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ</p>	<p>PROJEKTANT PRZEWADZĄCY branża sanitarna: mgr inż. Danuta Płuszczatowska</p>	<p>Nr uprawnień: SUW 75/90</p>
<p>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Edyta Łysenko</p>	<p>Nr uprawnień: PDL/0053/POOS/09</p>	<p>Podpis:</p>
<p>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich</p>		