

Goleniów, 07.04.2021 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/2/D/2021/MB

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

DOTYCZY: Zapytania ofertowego na Dostawy materiałów wodociagowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie – Część I-VI

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia. Zgodnie z zapisem rozdziału XVIII ust. 4 zapytania Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

Pytanie 1.

**Czy zamawiający używając zwrotu sztywny, ma na myśli hydrant bez zabezpieczenia przed złamaniem ?
W sekcji wymogów dla hydrantu sztywnego zamawiający wymienił : Zabezpieczenie w przypadku złamania.**

Odpowiedź:

Zamawiający używając zwrotu 'sztywny', miał na myśli hydrant bez zabezpieczenia przed złamaniem.

Pytanie 2.

Czy w przypadku wykonania kolumny hydrantu w postaci ocynku ogniowego, zamawiający wymaga dodatkowo malowania kolumny lakierem poliuretanowym utwardzanym izocyjanianem alifatycznym czy sama powłoka ocynkowana ogniowego już w całości wystarczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowego malowania kolumny ocynkowanej ogniowo.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie kołnierza sztywnego (nie luźnego) w przypadku gdy już sama głowica daje możliwość obrotu 0-360 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kołnierza nie obrotowego w przypadku gdy głowica daje możliwość obrotu 0-360 stopni.

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kolumny ze stali nierdzewnej bez dodatkowych powłok malarskich ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kolumny hydrantu w każdej z wersji w postaci kolumny ze stali nierdzewnej 1.4301(OH18N9), bez dodatkowego malowania.

UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.