



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2023-03-16

RIiRG.ZPP.1.1.IG.4.2023

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach: RIiRG. ZPP.1.IG.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania:

1. Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.
2. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
5. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?
6. Prosimy o potwierdzenie, że z postępowania wyłączono wykonanie placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 1350m².
7. Czy Wykonawca ma kalkulować w ofercie strefę skateparku czy jest ona wyłączona z postępowania?

8. W dokumentacji jest rozbieżność opisu nawierzchni pod strefą street-workout. Wg rysunku pod zestawem street-workout jest nawierzchnia żwirowa, natomiast w projekcie opisane są maty przerostowe.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czarne maty przerostowe?
10. Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanych nasadzeń? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych, częstotliwości wykonywania oraz okresu czasu przez jaki Wykonawca będzie zobowiązany do prac pielęgnacyjnych.
11. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy oraz malowanie proszkowe?
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw sprawnościowy, w którym zjazd strażacki oraz elementy złączne wykonane będą ze stali czarnej zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych?
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę płyt HPL na HDPE?
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki stalowo-drewniane zamiast z płyty HPL?
16. Proszę o podanie ilości drzew przeznaczonych do wycinki.
17. Czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za formalności związane z wycinką drzew (tj. ewentualne pozwolenia na wycinkę).
18. W projekcie zawarto nawierzchnię bezpieczną piaskową o grubości 40 cm zagęszczaną co 10 cm do $I_s=0,98$. Prosimy o usunięcie zapisu o konieczności zagęszczenia nawierzchni piaskowej, co zdaniem Wykonawcy jest nieuzasadnione i stoi w sprzeczności z ideą nawierzchni bezpiecznej piaskowej.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania została określona w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. ogólnodostępnej na stronie BIP gminy.

Ad. 2. Zamawiający nie posiada informacji o innych sieciach lub kolizjach w ramach strefy zamawianych robót niż te określone w zamieszczonej do postępowania dokumentacji projektowej oraz dostępnych na geoportal.

Ad. 3. Zamawiający do przedmiotowego postępowania dołączył całą dokumentację projektową.

Ad. 4. Zamawiający dysponuje aktualnym zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

Ad. 5. Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

Ad. 6. W załączeniu nowy przedmiar. Z postępowania wyłączono wykonanie placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 1350 m².

Ad. 7. W załączeniu nowy przedmiar. Z postępowania wyłączono wykonanie strefy skateparku.

Ad. 8. Należy przyjąć nawierzchnię z mat przerostowych.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza kolor czarny mat przerostowych.

Ad. 10. Zakres prac dotyczących zieleni należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacją, przedmiarem i STWiOR.

Ad. 11. Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru ziemi.

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ, dokumentacji, przedmiaru, STWiOR.

Ad. 13. Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ, dokumentacji, przedmiaru, STWiOR.

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ, dokumentacji, przedmiaru, STWiOR.

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ, dokumentacji, przedmiaru, STWiOR.

Ad. 16. W ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew.

Ad. 17. W ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew.

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej bez stabilizacji warstw piasku. Po pierwszych 10 cm należy dokonać zagęszczenia mechanicznego w celu stabilizacji i wyrównania pod kolejne warstwy piasku. Należy pamiętać o równomiernym wykonaniu nawierzchni, aby uniknąć przemieszczania się materiału w najbardziej newralgicznych punktach pod urządzeniami zabawowymi.

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w pkt. dot. terminu składania ofert.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.