

EO/KA/WZ - 6/2018

Sierakowice, dnia 2018-04-19



# WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. wyraża zgodę na zasilenie: **oświetlenia ulic**ulica: **MAŁOSZYCKA**w miejscowości: **LĘBRORK**

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca sieć oświetleniowa, słup nr 11/2, TO-361 "Obwodnica" (DK nr 6- skrz. Ul. Małoszycka)

2. Moc obiektu zasilanego: **3 kW**3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: **kablowe**

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: **0.4**

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest URZĄD MIASTA LĘBORK.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

- a) Układ sieci: **TN-C**
- b) Maksymalny prąd zwarcioowy w sieci: **26 kA** (Rzeczywistą wartość prądu zwarcioowego oblicza projektant)
- c) Stacja transformatorowa SN/nN T- **361**
- d) System ochrony od porażeń: **samoczynne wyłączenie zasilania**

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

**BRAK. PROJEKTOWANA SIEĆ BĘDZIE EKSPLOATOWANA PRZEZ EOŚ**

Strona 1 z 2

## 10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

- a) dla celów sterowania z:
- b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres **2** lata od daty wystawienia.

## 12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZASILIĆ ZE SŁUPA NR 11/2 TO-361 "OBWODNICA". W ISTNIEJĄCYM SŁUPIE NR 11/2 WYMIENIĆ TABLICZKĘ SŁUPOWĄ NA DWURZĘDOWĄ WG. STANDARDÓW EOŚ. ZAPROJEKTOWAĆ LINIĘ KABLOWĄ WG. OBLICZEŃ, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>.

Projektowane oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.. Niniejsze warunki zasilania tracą ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Specjalista ds. oświetlenia

Mateusz Głuchta

.....  
opracowałKierownik  
Regionalny Wdział Realizacji Usług  
Pomoc

Marek Szymusik

.....  
zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LĘBORK; Armii Krajowej 14  
2. EO