

DOBÓR WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH

Lp	Dane wejściowe						Zabezpieczenie					Dobór kabla / przewodu																														
	Od	Do	Pz	Un	cos fi	IB	rodzaj	typ	xP	In	Ir	Kabel			Materiał	Ułożenie	Poz.	Dod	Żyły	IIObw.	Izolacja	Temp.	Iz	IB ≤ In ≤ IZ				k	I2 ≤ 1,45 * IZ				L	R	x'	X	dU	E dU	Rozporządzenie CPR			
	[-]	[-]	[kW]	[V]	[-]	[A]	[-]	[-]	[-]	[A]	[mA]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[oC]	[A]	[A]				[-]	[A]				[m]	[om]	[om/km]	[om]	[%]	[%]	Klasa	Wydzielanie dymu	Płonące krople i odpady	Kwasowość
1	S-2759	SO4	2,7	400	0,93	4,1	RB	gG	3P	63	-	YAKXS	4x	50	Al	D2	72	-	3	1	XLPE	20	117	4,1	≤	63	≤	117	1,6	100,8	≤	169,6	504	0,2853	0,08	0,0403	0,5	0,5	Eca	-	-	-