

TABELA NR 1 - BILANS MOCY - SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO4

Lp	Nr obwodu	Opis	Pi [kW]	U [V]	cos f [-]	I [A]	kj [-]	Pz [kW]	Zab. w tab.	Przewód
1	SO4/ 1	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / 4.1.1-4.1.6 (6xZ1)	0,29	230	0,95	1,3	0,95	0,27	3xS301 B 20	YAKXS 4 x 35
2	SO4/ 2	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / 4.2.1-4.2.10 (10xZ1)	0,48	230	0,95	2,2	0,95	0,46	3xS301 B 20	YAKXS 4 x 35
3	SO4/ 3	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / 4.3.1-4.3.10 (10xZ1)	0,48	230	0,95	2,2	0,95	0,46	3xS301 B 20	YAKXS 4 x 35
4	SO4/ 4	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE/ 4.4.1-4.4.14 (14xZ1)	0,67	230	0,95	3,1	0,95	0,64	3xS301 B 20	YAKXS 4 x 35
5	SO4/ 5	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / 4.5.1-4.5.20 (20xZ1)	0,96	230	0,95	4,4	0,95	0,91	3xS301 B 20	YAKXS 4 x 35

RAZEM

2,9

2,7

Pi = 2,9 kW

kj = 0,95

Pz = 2,7 kW

Un = 400 V

cos f = 0,95

Iz = 4,2 A