



Legenda:

- droga pożarowa
- stanowisko czerpania wody
- ◇ punkt czerpania wody

Strefy pożarowe z odpadami stałymi:

- SP1 - $Q_d = 2000 \text{ MJ/m}^2$
- SP2 - $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$
- SP3 - $Q_d < 4000 \text{ MJ/m}^2$
- SP4 - $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$
- SP5 - $Q_d < 4000 \text{ MJ/m}^2$
- SP6 - $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$
- SP7 - $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$

Obiekt	Stacja Przeladunkowa ZGOK w Medynach, dz. nr 3/13 i 3/29 gm. Lidzbark Warmiński
Temat	Operat przeciwpożarowy
Opracował	mgr inż. Mariusz Kłemański Rzecznik przeciwpożarowy nr upr. 349/97
Plan sytuacyjny	skala: 1:600
	nr rys.: 1