

## Legenda:

- droga pożarowa  
 □ stanowisko czerpania wody  
 ◇ punkt czerpania wody

KOMENDA POWIATOWA  
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
 12-100 SZCZYTNO  
 ul. Z. Sobieszczańskiego 2  
 NIP 745-15-96-949 REGON 510750829

150110\*  
 200113\*  
 200114\*  
 200115\*  
 200117\*  
 200119\*  
 200121\*  
 200126\*  
 200128  
 200132  
 ex2 200199  
 200133\*  
 200134

160103 - wysokość mag. max. 1,7m,  
 głębokość mag. max. 3,5m

zbiornik  
 ON 2,5m³

bud.  
 wagowy

MM1  
 hala  
 przeładunkowa

200101  
 150101  
 200139  
 150102

MM5  
 SP5  
 200301

granica  
 magazynowania

## Strefy pożarowe z odpadami stałymi:

SP1 -  $Q_d = 2000 \text{ MJ/m}^2$   
 SP2 -  $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$   
 SP3 -  $Q_d < 2000 \text{ MJ/m}^2$   
 SP4 -  $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$   
 SP5 -  $Q_d < 4000 \text{ MJ/m}^2$   
 SP6 -  $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$

170102  
 170107  
 170202  
 170380  
 170405  
 170802  
 200140

200111  
 160103  
 200307  
 170201  
 170203  
 200203

SP4  
 MM4  
 200108  
 200201  
 200201  
 200201

granica  
 magazynowania

170904 - wysokość mag. max. 4m,  
 głębokość mag. max. 7m

Obiekt	Stacja Przeładunkowa ZGOK w Trelkowie, dz. nr 100/12, 100/20 i 102/3 gm. Szczytno
Temat	Operat przeciwpożarowy
Opracował	mgr inż. Marłusz Klemański Rzecznik przeciwpożarowy nr upr. 349/97
Plan sytuacyjny	
skala: 1:600	
nr rys.: 1	