

LEGENDA:

- Proj. obwód oświetleniowy nr 1 (SO-022) YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Proj. obwód oświetleniowy nr 1, 2, 3 (SO-111) YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm - odtworzenie zasilania w oświetleniu parku (sprawdzić istn. układ zasilania)
- Proj. obwód oświetleniowy nr 4 (SO-111) YKXS 3x1,5mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Proj. obwód oświetleniowy nr 2 (SO-055) YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Proj. kabel zasilający; relacja: istn. ZKP - SO-111 - YAKXS 4x35mm2
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Demontowany kabel oświetleniowy
- Projektowany słup oświetleniowy
- Projektowane naświetlacze przejść dla pieszych
- Istniejący słup oświetleniowy
- Demontowany słup oświetleniowy EOŚ
- Istniejące ZKP Energa Operator S.A.
- Uziemienie, $R \leq 10\Omega$
- Czujka zmierzchowa
- Projektowana mufa kablowa nN-0,4kV

