

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40017123 Dostawa, zakup, montaż i demontaż regulatorów, rozdzielnic AKPiA – część 1**

Pytania:

4. Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie w oparciu o regulację PI, skoro taka jest powszechnie stosowana w dedykowanych regulatorach ciepłowniczych.

Odpowiedzi:

Ad 4) Zamawiający dopuszcza tylko regulację ekwitermiczną (pogodową).

Gdańsk, dnia 08.05.2023 r.