



Numer postępowania: SA.270.1.4.2023

Zagnańsk, dnia 20.04.2023 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Leśnej Bazy Lotniczej w Mastowie

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

SWZ nie zawiera dokumentacji i przedmiarów robót przyłącza energetycznego do pompowni ścieków

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dokumentację i przedmiar dotyczące robót związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do pompowni ścieków

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej brakuje:

- schematu pompowni ścieków i parametrów (wysokości podnoszenia) pompy z rozdrabniaczem
- rozwiązania kolizji wodociągi śr. 90 PE na odcinku W2-W3 z dwururowym przepustem drogowym

Odpowiedź:

Zamawiający załącza schemat pompowni ścieków, wysokość podnoszenia pompy z rozdrabniaczem wynosi 5.0 m.

Pytanie 3:

W przedmiarach robót brakuje pozycji rozbiórki nawierzchni betonowej na odcinku W8-Hp oraz odbudowy nawierzchni po robotach wodociągowych W1-W2, W7-W11, W8-Hp i kanalizacji sanitarnej **S2-S0.1**.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt III.2 Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Zamawiający załącza przedmiar robót uzupełniony o w/w roboty.

Pytanie 4:

Na trasie wodociągu i kanalizacji sanitarnej jest roślinność tuje i jodły, czy Zamawiający dokona ich usunięcia.

Odpowiedź:

Na trasie wodociągu i kanalizacji sanitarnej jest roślinność tuje i świerk. Usunięcie roślinności należy do Wykonawcy.

Pytanie 5:

Jak mają być zakończone przyłącza wody i kanalizacji, ponieważ obecnie w miejscu włączeń do budynku jest kontener biurowy.

Odpowiedź:

Należy doprowadzić przyłącza jak najbliżej projektowanego budynku i zaślepienie. Zakończenie przyłączy oznaczyć. Zlokalizować w taki sposób żeby nie utrudniały one przyszłych prac budowlanych przy projektowanym budynku Leśnej Bazy Lotniczej.

Numer postępowania: SA.270.1.4.2023

Pytanie 6:

Termin wykonania inwestycji w ciągu 30 dni jest nierealny, ponieważ czas oczekiwania na dostawę pompowni wynosi co najmniej 30 dni. Wnoskujemy o wydłużenie terminu realizacji do 2 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie rynku wydłuża termin realizacji do 60 dni od podpisania umowy.

Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o załączenie decyzji wydanej przez Urząd Gminy Masłów.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza decyzje wydane przez Urząd Gminy Masłów

W związku z udzieloną odpowiedzią Zmawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.04.2023 r.

Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Marek Miazga