


OPIS	ZASILANIE GAZEX	STEROWANIE GAZEX AWARIA	ZASILANIE Z rozdzielni RGnn	OCHRONA PRZEPięCIOWA	OBEcNOŚĆ NAPIęCIA	ZASILANIE PRZYCISKU PPOŻ	GNIAZDO OGóLNE	óŚIETLENIE OGóLNE	óŚIETLENIE AWARYJNE	KOCIóŁ GAZOWY	KOCIóŁ GAZOWY	KOCIóŁ GAZOWY	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	POMPA OBIEGOWA	ZASILANIE STEROWNIKA	REZERWA
	RK/GN-0						RK/GN-0	RK/O-1	RK/O-81	RK/GN-1	RK/GN-2	RK/GN-3	RK/GN-4	RK/GN-5	RK/GN-6	RK/GN-7	RK/GN-8	RK/GN-9	RK/GN-10	RK/GN-11	RK/GN-12
MOC [kW] /	0,1kW	0,1kW	Pi=3,3 /Pz=3,3				2,0kW	0,1kW	0,1kW	0,5kW	0,5kW	1,5kW	0,6kW	0,6kW	0,3kW	0,6kW	0,6kW	0,3kW	0,6kW	0,3kW	
TYP PRZEW./	YDY 3x1,5	YDY 2x1,5	YKY 5x6mm2				YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x2,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	Cu 3x1,5	
NR POM./			ΔU=1,8%																		



<div>kajoch</div> <div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div>				
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna			tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	Instalacje elektryczne		Stadium	Projekt budowlany
Inwestor	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POGORZELI ul. Parkowa 7 63-860 Pogorzela			
Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o kotłownię gazową z likwidacją kotłowni węglowej oraz wymianą instalacji c. o.			
Adres inwestycji	Pogorzela, działka nr 45/7 obręb 0001 Pogorzela, jednostka 300406_4 Pogorzela miasto			
Instalacje sanit. projektant	mgr inż. Marek Józefowski	Numer uprawnień	upr.proj. WKP/0384/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis projektanta
Instalacje sanit. sprawdzający	mgr inż. Łukasz Zaremba		upr.proj. WKP/0393/POOE/13 w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	
Tytuł rysunku	Schemat zasadniczy rozdzielnicy kotłowni			
		Data	Skala	Nr rysunku
		08.2021	1:100	1E.02