



OZNACZENIA:

	Oprawa LED 1450mm, 5500lm, IP 55
	Oprawa awaryjna LED 1W, IP 55
	Łącznik jednobiegunowy hermetyczny IP 55
	Gniazdo 230 VAC hermetyczne IP 55
	Wypust elektryczny
	FeZn20x3 mm²
	Porozdzielnica Kotłowni RK IP55
	Główny Wyłącznik Prądu Kotłowni

kajoch

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

04-113 Oleszczyn		Instalacje elektryczne		Stadium		Projekt budowlany	
Branża		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POGORZELI ul. Parkowa 7 63-860 Pogorzela					
Inwestor		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o kotłownię gazową z likwidacją kotłowni węglowej oraz wymianą instalacji c. o.					
Nazwa inwestycji							
Adres inwestycji		Pogorzela, działka nr 45/7 obręb 0001 Pogorzela, jednostka 300406_4 Pogorzela miasto					
Instalacje sanit. projektant		mgr inż. Marek Józefowski		Numer uprawnień	upr.proj. WKP/0384/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych		Podpis/pieczęć
Instalacje sanit. sprawdzający		mgr inż. Łukasz Zaremba			upr.proj. WKP/0393/POOE/13 w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych		
Tytuł rysunku		Rzut I piętra z pom. kotłowni - elektryka					
				Data		Skala	Nr rysunku
				08.2021		1:100	IE.01