PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA DO ARANŻACJI

DEDYKOWANE POMIESZCZENIE SERWEROWNI NA POTRZEBY EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

Klatka schodowa wypoważona w nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem

Szacht w ramach jednej strefy nie wydzielony

ZADASZENIE NIŻSZEJ CZĘŚCI HOLU

PUSTKA NAD HALLEM

BALUSTRADA WE WNĘCE W W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ OŚWIETLONA LISTWĄ LED NISZE W ŻELBECIE

OŚWIETLENIE PUNKTOWE KAŻDEGO STOPNIA - BOCZNE WYDAĆ NISZE W ŻELBECIE

PUSTKA
strop powyżej; spód +13,05

BALUSTRADA WE WNĘCE W W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ OŚWIETLONA LISTWĄ LED NISZE W ŻELBECIE

ZAKŁADANA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO 600cm

hd=konstrukcyjny spód otworu
hn=konstrukcyjny poziom spodu nadproża

Spód belki +9,33

wnęka 250x50mm wys wnęki 1320mm rzędna spodu +7,185

przepust nr 1 120x60mm spód otworu +7,225

przepust nr 2 120x60mm spód otworu +8,405

fi 35mm oś otworu +7,63

OTWÓR POWYŻEJ (TRANSPORT WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW)

Hall wyposażony w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Przestrzeń ekspozycyjna chroniona instalacją tryskaczową

Przestrzeń strefy PM związana z przestrzenią ekspozycyjną chroniona instalacją tryskaczową

+0,00 RZĘDNA STAN WYKOŃCZONY

-0,32 RZĘDNA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO

hd=konstrukcyjny spód otworu
hn=konstrukcyjny poziom spodu nadproża

OZNACZENIE PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ARCHITEKTURA:

RD - RZĘDNA SPODU PRZEBICIA
RG - RZĘDNA GÓRY PRZEBICIA

Hn - RZĘDNA NADPROŻA OTWORU
Hp - RZĘDNA SPODU (PARAPETU) OTWORU

Hn/Hp/...=300 - RZĘDNA 300cm LICZONA OD WYKOŃCZONEGO POZIOMU POSADZKI DANEGO PIĘTRA
Hn/Hp/...=+3,00 - RZĘDNA NADPROŻA OTWORU LICZONA OD RZĘDNEJ 0,00 PROJEKTU

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ WARUNKAMI PANUJĄCYMI NA PLACU BUDOWY. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH PRZEKAZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE WATPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ
- WSZYTKIE ROBOTY WINNY ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA ORAZ MATERIAŁY WINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, APROBATY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ RÓWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
- WYKONANIE CZĘŚCI ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY (WG OPISU TECH.)
- WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO.

±0,000 = 40.50

LEGENDA:

- 0_USL OZNACZENIE POMIESZCZEŃ / TARASÓW / BALKONÓW
- HSP 550 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA / WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY LEKKIE
- AKUSTYCZNE USTROJE NA ŚCIANACH - PATRZ SPECYFIKACJA PRZEGRÓD
- SYSTEMOWE ŚCIANKI Z LAMINATU HPL
- URZĄDZENIA PRZECIWPANICZNE NA SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH
- SE2 OZNACZENIA POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - PATRZ SPECYFIKACJA PRZEGRÓD
- WPUST DACHOWY OGRZEWANY WG PROJ. BRANŻOWEGO
- RS PRZELEW DACHOWY ATTYKOWY OGRZEWANY WG PROJ. BRANŻOWEGO Z RURĄ SPUSTOWĄ
- RS RURA SPUSTOWA
- R RYNNA
- WPUST PODŁOGOWY PUNKTOWY - STAL NIERDZEWNA WG. PROJ. BRANŻOWEGO
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA
- ND NASADA DACHOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU DŹWIGOWEGO (WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY DŹWIGÓW)
- HP 25 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁUGOŚCI 30M I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ
- HP 33 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM DŁUGOŚCI 20M I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY WG PROJ. BRANŻOWEGO
- KD KLAPA DYMOWA SYSTEMOWA
- WD WYŁAZ DACHOWY SYSTEMOWY
- T Rd +6,26 OZNACZENIA RZĘDNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (NP. RZĘDNA SPODU TARCZY ŻELBETOWEJ)
- FB FLOORBOX WG PROJ INSTALACJI ELEKTR. I SŁABOPR.

UWAGI:

- NDZ DRZWI NA TRZYMACZU, AUTOMATYCZNIE ZAMYKANE W RAZIE POŻARU
- BS1 BALUSTRADA STALOWA / SZKLANA WYSOKOŚĆ 110cm, MAKSYMALY PRZEŚWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA 12cm
- BS2 POCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY - WYSOKOŚĆ 110cm
- BS3 BALUSTRADA CAŁOSZKLANA Z POCHWYTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYSOKOŚĆ MIN 110cm, MAKSYMALY PRZEŚWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIĘDZY ELEMENTAMI 12cm
- KPP KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA
- OA1 OBUDOWA AKUSTYCZNA ŚCIAN POWYŻEJ 2,3m
- PT1 POMOST TECHNICZNY
- ST1 SZTANKIETY, RELINGI, MOSTY WG TECHNOLOGI
- MK1 MOBILNE KABINY SYMULTANICZNE DLA TŁUMACZY
- KS1 KRAWĘDŹ ŚCIANY POWYŻEJ
- KR1 TRASY KORYT KABLOWYCH LUB RURAZU POD OKABLOWANIE W WARSTWACH POSADZKOWYCH (W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ)
- KR2 OTWORY REWIZYJNE Z PRZEKRYCIEM Z GRESU IDENTYCZNEGO JAK POSADZKA
- BP1 BRAMA PORTALOWA - WIDOCZNE PWIERZCHNIE WYKOŃCZONE Z BLACHY, MALOWANE NA WYBRANY KOLOR
- SPW SYBA BEZPIECZNA (HARTOWANA + LAMINOWANA) NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ OTWORU - ZABEZPIECZYĆ WIZUALNIE PRZED WEJŚCIEM LUDZI W SZYBĘ
- NDT OTWORY DRZWIOWE / OKIENNE SŁUŻĄCE DO NAPOWIETRZANIA / UPUSTU (AUTOMATYCZNIE OTWIERANE W RAZIE POŻARU)
- KUI KONSTRUKCJE POD URZĄDZENIA NA DACHU WG. PROJ. BRANŻOWYCH CENTRALE WENTYLACYJNE, COOLERY ORAZ PRZEWODY WENTYLACJI, ODDYMIANIA I URZĄDZENIA CHŁODNICZE - WG WYTYCZNYCH BRANŻOWYCH ZAPEWNIĆ DOSTĘP OBSŁUGI - WG WYTYCZNYCH BRANŻOWYCH
- SWM12 SUFIT POMIESZCZENIA NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 12 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAĆ
- SWM20 SUFIT NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 20 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAĆ
- DOA DRZWI / OKNO Z SIŁOWNIKIEM OTWIERANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POŻARU
- DTR DRZWI NA TRZYMACZU ELEKTROMAGNETYCZNYM ZAMYKANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POŻARU
- EI 30 OZNACZENIE KALSY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY/ DRZWI/ OTWORU

WYTYCZNE W ZAKRESIE IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- D30dB DRZWI O RA,1 ≥ 30 dB
- D35dB DRZWI O RA,1 ≥ 35 dB
- D40dB DRZWI O RA,1 ≥ 40 dB
- D45dB DRZWI O RA,1 ≥ 45 dB
- O35dB OKNO - SZYBA PRZESUWNA O RA,2 ≥ 35 dB
- S20dB ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O R'A2 ≥ 20 dB
- S60dB ŚCIANA WEWNĘTRZNA O R'A1 ≥ 60 dB
- S50dB ŚCIANA WEWNĘTRZNA O R'A1 ≥ 50 dB
- SM55dB ŚCIANA MOBILNA O Rw ≥ 55 dB
- STW STROP Z WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ 5CM POD WYLEWKĄ (np. Rockwool SteinRock HD4F)

UWAGA !!
WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE (ZWŁASZCZA O ZNACZNEJ WYSOKOŚCI) USZTYWNIĆ SYSTEMEM WIEŃCÓW I SŁUPÓW ŻELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTUKCJI

- DETAL DNF-01 OZNACZENIA RYSUNKÓW DETALI
- ELEMENTY NOWE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM
- ELEMENTY USUWANE OZNACZONE KOLOREM SZARYM

NUMER REW.	DATA	OPIS REWIZJI	PROJEKTANT

TEMAT:	**BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU**		
ADRES I NR DZIAŁEK:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUŃ, GMINA TORUŃ, UL. STAROTORUŃSKA, 87-100 TORUŃ DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6 DROGA STAROTORUŃSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUŃ, OBRĘB 22		
INWESTOR:	**Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II** ul. Droga Starotoruńska 3 87-100 TORUŃ		
GENERALNY WYKONAWCA:	RAFAKO S.A. ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz		
JEDNOSKA PROJEKTOWA:	**STRUKTURA ARCHITEKTURA SP. z o.o. SP. K** ul. Szkolna 13a 32-087 Bibice biuro@strukturaarchitektura.com		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	EDYCJA:	PW
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:100
NAZWA PROJEKTU I OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT 2 PIĘTRA**		
NR RYSUNKU:	**TRMU-AR-PW-P03-R02-M1**		
PROJEKTANCI BRANŻOWI:		PODPISY:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Sebastian Machaj NR UPR: **WPDIA/1102/PI/15** SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA		
MIEJSC. / DATA:	KRAKÓW, 10 wrzesień 2020		