PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA DO ARANŻACJI

Klatka schodowa wypoważona w nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem

STOPNIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONANE Z POJEDYNCZYCH BLOKÓW KAMIENNYCH Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO . KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO KOLORU ELEWACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK

Obniżenie poziomu płyty pod wycieraczkę na całej powierzchni wiatrołapu o 26mm

DRZWI DO TRANSPORTU ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH

OBRYS ZADASZENIA POWYŻEJ

Szacht w ramach jednej strefy nie wydzielony
W ŚCIANIE MUROWANEJ KRATKI TRANSFEROWE WENTYLACYJNE
RZĘDNA GÓRY KRATEK +3,40
UKŁAD KRATEK POZIOMY

LINIA ZMIANY WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO

BELKA POWYŻEJ

krawędź przewiązki powyżej

Krawędź ściany żelbetowej w poziomie 0,00
Oś na poziomie 0,00 w osi ściany żelbetowej

Rzędna spodu daszku +2,58

Drzwi bez progu
listwa opadająca lub próg najazdowy

w progu ceownik ze stali nierdzewnej na całą szerokość ściany funkcjonalnej
rzędna góry ceownika 0,00

GŁOWICA SŁUPA 100x100
RZĘDNA SPODU +2,83

Ciąg rowerowy z drogą techniczną (odrębne ostateczne pozwolenie na budowę)

Nad drzwiami krata wentylacyjna na szerokość drzwi od nadproża drzwi do spodu daszku
Rzędna nadproża +2,61
Rzędna spodu daszku +2,58

Drzwi bez progu

Rzędna nadproża +2,61
Rzędna spodu daszku +2,58

Obniżenie poziomu płyty pod wycieraczkę o 26mm

wanna żelbetowa h=0,5m

fundament pompy

STOPNIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONANE Z POJEDYNCZYCH BLOKÓW KAMIENNYCH Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO . KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO KOLORU ELEWACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK

Kanał przykryty kratą pomostową
Pozostawić otwór w kanale niezamurowany

Uszczelnić styk płyt przeciwwilgociowo

Kanał przykryty demontowalną konstrukcyjna płytą żelbetową (pod hydrofor i urządzenia wod-kan)

Ściany strop i dno zbiornika izolowane przeciwwodnie
strop RE120

BALUSTRADA WE WNĘCE W W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ OŚWIETLONA LISTWĄ LED NISZE W ŻELBECIE

ZAKŁADANA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO 515cm

belka 50x120; spód +5,19

belka 50x120; spód +5,19

Przestrzeń ekspozycyjna chroniona instalacją tryskaczową

Przestrzeń strefy PM związana z przestrzenią ekspozycyjną chroniona instalacją tryskaczową

Hall wyposażony w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Drzwi wspomagane (zapewnić zasilanie)
SERWO =
SAMOZAMYKACZ +
WSPOMAGANIE
OPRZ.DŹWIĘKNA
ANTYPANICZNA

Szacht w ramach jednej strefy nie wydzielony

ka rozdzielająca rozciągająca od dna podszybia do wys min. cm od poziomu 1 przystanku.
ka wytrzymała na naciski wg PN-81-20
0N rozłożone na powierzchni 5 cm²)
ka siatki 30x30mm

0mm oś otworu
00

konstrukcja stalowa wg wytycznych ławcy dźwigu

UWAGI:
-WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ WARUNKAMI PANUJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH PRZEKAZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
-RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
-WSZYSTKIE WATPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ
-WSZYTKIE ROBOTY WINNY ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA ORAZ MATERIAŁY WINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, APROBATY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ RÓWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
- WYKONANIE CZĘŚCI ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY (WG OPISU TECH.)
- WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO.

±0,000 = 40.50

LEGENDA:

- ±0,000 RZĘDNE STANU WYKOŃCZONEGO
- -0,10 RZĘDNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- Hn=228 WYSOKOŚĆ NADPROŻA OTWORU OD POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- WEJŚCIE GŁÓWNE
- WEJŚCIE PERSONELU / DOSTAWY
- GŁÓWNA STREFA DOSTAW (DUŻE GABARYTY)
- POZOSTAŁE WEJŚCIA / WYJŚCIA EWAKUACYJNE
- 0_USL OZNACZENIE POMIESZCZEŃ / TARASÓW / BALKONÓW
- HSP 555 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA / WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY LEKKIE
- AKUSTYCZNE USTROJE NA ŚCIANACH - PATRZ SPECYFIKACJA PRZEGRÓD
- SYSTEMOWE ŚCIANKI Z LAMINATU HPL
- URZĄDZENIA PRZECIWPANICZNE NA SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH
- SE2 OZNACZENIA POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - PATRZ SPECYFIKACJA PRZEGRÓD
- WPUST DACHOWY OGRZEWANY WG PROJ. BRANŻOWEGO
- RS PRZELEW DACHOWY ATTYKOWY OGRZEWANY WG PROJ. BRANŻOWEGO Z RURĄ SPUSTOWĄ
- RS RURA SPUSTOWA
- R RYNNA
- WPUST PODŁOGOWY PUNKTOWY - STAL NIERDZEWNA WG. PROJ. BRANŻOWEGO
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA
- ND NASADA DACHOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU DŹWIGOWEGO (WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY DŹWIGÓW)
- HP 25 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁUGOŚCI 30M I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ
- HP 52 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM DŁUGOŚCI 20M I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY WG PROJ. BRANŻOWEGO
- KD KLAPA DYMOWA SYSTEMOWA
- WD WYŁAZ DACHOWY SYSTEMOWY
- FB FLOORBOX WG PROJ INSTALACJI ELEKTR. I SŁABOPR.
- T Rz +0,26 OZNACZENIA RZĘDNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (NP. RZĘDNA SPODU TARCZY ŻELBETOWEJ)

UWAGI:

- SG1 SYSTEMOWA BRAMA GARAŻOWA Z NAPĘDEM - STEROWANIE NA PILOTA ORAZ PRZYCISKOWE, BRAMA Z FOTOKOMÓRKĄ BEZPIECZEŃSTWA
- WO1 WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA SYSTEMOWA Z WPUSTEM WKŁAD CYSZCZĄCY SZCZOTKOWO-GUMOWY CZARNY
- WO2 WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA SYSTEMOWA WKŁAD CYSZCZĄCY SZCZOTKOWY CZARNY
- NO1 OTWORY DRZWIOWE / OKIENNE SŁUŻĄCE DO NAPOWIETRZANIA / UPUSTU (AUTOMATYCZNIE OTWIERANE W RAZIE POŻARU)
- NW2 DRZWI NA TRZYMACZU, AUTOMATYCZNIE ZAMYKANE W RAZIE POŻARU
- OD1 PROJEKTOWANE ZADASZENIA WEJŚĆ DO BUDYNKU
- KL1 KLAMRY KOTWIONE W ŚCIANIE - OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO NA WYBRANY KOLOR
- KL2 KLAMRY KOTWIONE W ŚCIANIE - STAL NIERDZEWNA
- BS1 BALUSTRADA STALOWA / SZKLANA WYSOKOŚĆ 110cm, MAKSYMALY PRZEŚWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA 12cm
- BS2 POCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY - WYSOKOŚĆ 110cm
- BS3 BALUSTRADA CAŁOSZKLANA Z POCHWYTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ. WYSOKOŚĆ MIN 110cm, MAKSYMALY PRZEŚWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIĘDZY ELEMENTAMI 12cm
- OZ1 OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU
- KK1 KANAŁY KABLOWE PRZEKRYTE PANELAMI Z WYPEŁNIENIEM KRATĄ OCYNKOWANĄ
- KR1 TRASY KORYT KABLOWYCH LUB RURAŻU POD OKABLOWANIE W WARSTWACH POSADZKOWYCH (W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ)
- KR2 OTWORY REWIZYJNE Z PRZEKRYCIEM Z GRESU IDENTYCZNEGO JAK POSADZKA
- DR1 DRABINA TECHNICZNA Z OBRĘCZAMI W PRZYPADKU RÓŻNICY WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3m
- KPV KURTYNA POWIETRZNA
- KRT KRATA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA
- KPP KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA
- PEL PROSCENIUM - ELEMENTY DEMONTOWALNE
- OA1 OBUDOWA AKUSTYCZNA ŚCIAN POWYŻEJ 2,3m
- RP1 RZĄPIĘ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO
- PM1 PRZEDŚCIANKA MUROWANĄ Z SILIKATÓW, KOTWIONA DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ KOTWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KS1 KRAWĘDŹ ŚCIANY POWYŻEJ
- ROA ROLETA ALUMINIOWA OPUSZCZANA AUTOMATYCZNIE
- ODB SYSTEMOWY ODBÓJ ZABEZPIECZAJĄCY PRZED UDERZENIEM POJAZDÓW - WYS 100 CM ,BRENICA 10MM, MALOWANY W CZERWONO -BIAŁE PASY, MOCOWANY DO PODLEWKI BETONOWEJ
- PRM OBUDOWA Z PŁYT PROMAT EI60 UMOŻLIWIAJĄCA DOCZOŁOWY (BOCZNY) MONTAŻ KLAPY PPOŻ DOPROWADZAJĄCEJ POWIETRZE DO KOMORY ROZPRĘŻNEJ
- SWM12 SUFIT POMIESZCZENIA NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 12 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAĆ
- SWM20 SUFIT NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 20 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAĆ

DOA	DRZWI / OKNO Z SIŁOWNIKIEM OTWIERANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POŻARU
DTR	DRZWI NA TRZYMACZU ELEKTROMAGNETYCZNYM ZAMYKANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POŻARU
EI 30	OZNACZENIE KALSY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY/ DRZWI OTWORU

WYTYCZNE W ZAKRESIE IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

D30dB	DRZWI O RA,1 ≥ 30 dB
D35dB	DRZWI O RA,1 ≥ 35 dB
D40dB	DRZWI O RA,1 ≥ 40 dB
D45dB	DRZWI O RA,1 ≥ 45 dB
O35dB	OKNO - SZYBA PRZESUWNA O RA,2 ≥ 35 dB
S20dB	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O R'A2 ≥ 20 dB
S60dB	ŚCIANA WEWNĘTRZNA O R'A1 ≥ 60 dB
S50dB	ŚCIANA WEWNĘTRZNA O R'A1 ≥ 50 dB
SM55dB	ŚCIANA MOBILNA O Rw ≥ 55 dB
STW	STROP Z WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ 5CM POD WYLEWKĄ (np. Rockwool StepRock HD4F)

-RODZAJE SUFITÓW AKUSTYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO I PROJEKTU WNĘTRZ

UWAGA !!
WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE (ZWŁASZCZA O ZNACZNEJ WYSOKOŚCI) USZTYWNIĆ SYSTEMEM WIEŃCÓW I SŁUPKÓW ŻELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTUKCJI

DETAL DNF-01 OZNACZENIA RYSUNKÓW DETALI

ELEMENTY NOWE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM
ELEMENTY USUWANE OZNACZONE KOLOREM SZARYM

NUMER REW.	DATA	OPIS REWIZJI	PROJEKTANT

TEMAT:	**BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU**		
ADRES / NR DZIAŁEK:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUŃ, GMINA TORUŃ, UL. STAROTORUŃSKA, 87-100 TORUŃ DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6 DROGA STAROTORUŃSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUŃ, OBRĘB 22		
INWESTOR:	**Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II** ul. Droga Starotoruńska 3 87-100 TORUŃ		
GENERALNY WYKONAWCA:	**RAFAKO S.A.** ul. Łąkowa 33 47-400 Raciborz		
JEDNOSKA PROJEKTOWA:	**STRUKTURA ARCHITEKTURA SP. z o.o. SP. K** ul. Szkolna 13a 32-087 Bibice biuro@strukturaarchitektura.com		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	EDYCJA:	PW
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:100
NAZWA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT PARTERU**		
NR RYSUNKU:	**TRMU-AR-PW-P01-R02-M1**		
PROJEKTANCI BRANŻOWI:		PODPISY:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Sebastian Machaj NR UPR. WPDiA/10/2015 SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA		
MIEJSC. / DATA:	KRAKÓW, 10 wrzesień 2020		