

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym Narodowego Instytutu Zdrowia  
Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego  
w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

NR: 1.2024

INWESTYCJA	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63
ADRES INWESTYCJI	ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
ZAMAWIAJĄCY (INWESTOR)	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
WYKONAWCA	-
NADZÓR AUTORSKI	IPIE Łukasz Bielenda, ul. Ks. S. Sudół 123
NADZÓR INWESTORSKI	-

BRANŻA	Instalacja elektryczna
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Bielenda
DATA WYDANIA	26.06.2024 r.
PODSTAWA WYDANIA	Wniosek o udzielenie informacji odnośnie zmiany wykonawczej

TREŚĆ NADZORU:

Projektant koryguje lokalizację członu wyłączającą przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przewidziano lokalizację wyłącznika w celce obok istniejącego rozłącznika. Z uwagi na stare kable olejowe zrezygnowano z ich naruszania – może to spowodować ich uszkodzenie.

Załączniki:

- Projekt techniczno-wykonawczy

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:** Projektant oświadcza, że ww. zmiana/uzupełnienie nie stanowi istotnego odstępiania od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a Prawa budowlanego.

Projektant: mgr inż. Łukasz Bielenda

mgr inż. Łukasz Bielenda MAP/0312/POOE/13

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewid. MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

WYKONAWCA:

Potwierdzam otrzymanie nadzoru:

.....  
(data, podpis i pieczęć)

.....  
(data, podpis i pieczęć)

\*niewłaściwe wykreślić