



POLSKI
ŁĄD



Strzyżów, 09.08.2024 r.

Zamawiający:

Powiat Strzyżowski
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyżów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z kompensacją mocy dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego**”, znak: ZP.272.3.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Zmiana 1:

Zapis SWZ pkt 2.1.2.6 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 115,5 kWp zlokalizowanej na zaprojektowanym zadaszaniu istniejącego parkingu od strony południowej oraz na ścianach szczytowych budynku Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, ul. 700-lecia 1, 38-100 Strzyżów. Panele monokrystaliczne o mocy 0,55 kWp - 210 szt.

Zmiana 2:

Zapis SWZ pkt 2.1.6.6 otrzymuje brzmienie:

Część F zamówienia: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 115,5 kWp zlokalizowanej na zaprojektowanym zadaszaniu istniejącego parkingu od strony południowej oraz na ścianach szczytowych budynku Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, ul. 700-lecia 1, 38-100 Strzyżów.

Zmiana 3:

Zapis SWZ pkt 2.1.2.5 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,72 kWp na dachu budynku Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (panele o mocy 0,34 kWp, ilość 108 szt.). Panele fotowoltaiczne w odcieniu koloru czerwonego/ ceglastego (najbardziej zbliżonego do koloru istniejącego pokrycia dachu). Przed montażem wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kolor modułów fotowoltaicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Zmiana 4:

W specyfikacji warunków zamówienia dodane zostają punkty:

- 2.1.4. *W cenie oferty należy uwzględnić kompensatory mocy biernej. Dobór kompensatora leży po stronie wykonawcy.*
- 2.1.5. *Przed wykonaniem konstrukcji należy uzgodnić zaproponowaną konstrukcję z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Po stronie wykonawcy leży wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem instalacji do OSD.*

Powyższa zmiana treści SWZ powinna zostać uwzględniona w ofercie.