

Katowice, dnia 18 grudnia 2023 roku

WPZ.52840.1.361.2023.MK

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2057 z późn. zm.), w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Pawła Królikowskiego, posiadającego stosowne pełnomocnictwo wydane przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pana Dariusza Budzińskiego, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku (budynek nr 17 oraz w część budynku nr 16), zlokalizowanego w Zabrze przy ul. 3 Maja 13-15, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowy budynku nr 17 oraz części budynku nr 16 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13-15 w Zabrze*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Pawła Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Stanisława Nardelli,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegów klatki schodowej K2 oraz szerokości spoczników klatek schodowych K1 i K2 (§68 ust. 1 i 2),
- klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu i jego przekrycia, stropów, ścian wewnętrznych budynku (§216 ust. 1),
- stopnia rozprzestrzeniania ognia stropów w budynku (§216 ust. 2),
- szerokości pionowego pasa o klasie odporności ogniowej EI 60 z materiału niepalnego występującego na granicy stref pożarowych (§235 ust. 2),
- szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku (§239 ust. 4),
- szerokości nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych (§240 ust. 1),
- klasy odporności ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej, w części budynku stanowiącej pomieszczenia przygotowania leków (§241 ust. 1),
- wyposażenia klatki schodowej K2 w samoczynne urządzenia oddymiające (§245),
- odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej K1 a inną ścianą tego budynku usytuowaną pod kątem prostym (§249 ust. 6),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wydzielenia rozpatrywanej części budynku względem części budynku nr 16, nie objętej zmianą sposobu użytkowania, jako odrębna strefa pożarowa, poprzez:
 - a) ściany o klasie odporności ogniowej REI 120, oparte na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej R 120,
 - b) strop o klasie odporności ogniowej REI 60,
 - c) drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60S,
 - d) zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do klasy odporności ogniowej EI 120;
- 2) wydzielenia rozpatrywanej części budynku względem budynku nr 18 jako odrębna strefa pożarowa, poprzez:

- a) ściany o klasie odporności ogniowej REI 120,
 - b) zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do klasy odporności ogniowej EI 120,
 - c) zabudowanie otworu okiennego o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz klapy przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EIS 120,
 - d) zabudowanie w pomieszczeniu nr 2.08 otworu okiennego o klasie odporności ogniowej E 60;
- 3) wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych K1 i K2 ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcia ich drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30S oraz EI 60S, w miejscach wskazanych w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
 - 4) wyposażenia klatki schodowej K1 w samoczynne urządzenia oddymiające, w postaci klapy dymowej, z zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - 5) wykonania obudowy pomiędzy stropem klatki schodowej a klapą dymową w dachu z przegród o klasie odporności ogniowej EI 60, według rozwiązania systemowego;
 - 6) zabezpieczenia przeciwpożarowego występujących w stropach belek stalowych do klasy odporności ogniowej EI 60, w miejscach wskazanych w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
 - 7) zabezpieczenia przeciwpożarowego z obu stron stropów drewnianych nad kondygnacją parteru i pierwszego piętra oraz od spodu stropu nad kondygnacją drugiego piętra do klasy odporności ogniowej REI 30, według rozwiązań systemowych;
 - 8) zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej konstrukcji dachu w budynku nr 16 do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO), za pomocą certyfikowanych środków ogniochronnych;
 - 9) zabudowania otworów okiennego i drzwiowego wzdłuż drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60, w miejscach wskazanych w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
 - 10) zamknięcia wejścia na poddasze nieużytkowe w budynku nr 16 drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30S, w miejscu wskazanym w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
 - 11) zamknięcia pomieszczenia o numerze 2.13 drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30;
 - 12) wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - 13) wyposażenia dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenia ewakuacyjne, spełniające wymagania norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - 14) wprowadzenia w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji, z uwzględnieniem rozwiązań wskazanych w przedmiotowym Postanowieniu;
 - 15) przeprowadzania co najmniej raz w roku dla personelu budynku praktycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.




nadbryg. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

- 1) Paweł Królikowski
ul. Dereni 24c
40-750 Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO.

Do wiadomości:

- 1) KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy) – PO,
2) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Anna Gawron, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.