



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 090/TS1/2023/TT-3

Ustroń, dnia 16.06.2023

Do:

Gmina Hażlach
ul. Główna 57
43 - 419 Hażlach

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 213/43 przy ul. Osiedlowej w Hażlachu.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w uzupełnieniu wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 213/43 przy ul. Osiedlowej w Hażlachu informuje że napełnianie zbiornika możliwe będzie wyłącznie w godzinach nocnych pomiędzy godziną 0:00 – 04:00 poprzez zaprojektowany układ pomiarowy (zlokalizowany w studni wodomierzowej). Maksymalna średnica przewodu wodociągowego zaprojektowana za układem pomiarowym służąca do napełniania zbiornika przeciwpożarowego winna wynosić Dz63mm. Każdorazowe napełnianie zbiornika wody przeciwpożarowej z miejskiej sieci wodociągowej należy zgłosić z 7 – mio dniowym wyprzedzeniem do naszych służb eksploatacyjnych – Rejon Sieci w Cieszynie 43 - 400 Cieszyn ulica Zamarska 92C tel. 33 857 96 60. Termin napełniania zbiornika należy ustalić bezpośrednio z Kierownikiem Rejonu Sieci w Cieszynie – osoba do kontaktu ze strony Spółki. Jednocześnie zastrzegamy możliwość ograniczenia dopływu wody w przypadku występowania zakłóceń w pracy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Hażlach.

Inwestor na własny koszt wykonuje instalację przeciwpożarową wraz z konsolą wodomierzową. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. po sprawdzeniu poprawności wykonania wężła wodomierzowego montują wodomierz dostosowany do zdalnego odczytu wraz z nakładką i plombami. Inwestor podpisuje z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. umowę na dostawę wody dla celów wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Woda może być zużywana wyłącznie do celów przeciwpożarowych. WZC Sp. z o.o. w Ustroniu odpowiada za utrzymanie ww. wodomierza w dacie ważności cechy legalizacyjnej zapewniając jego wymianę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 17.05.2017. Jednocześnie Spółka, informuje że przyłączy wodociągowe stanowi odcinek od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej do wężła wodomierzowego umieszczonego w proj. studni wodomierzowej. Pozostały odcinek wodociągu stanowi zewnętrzną część instalacji wewnętrznej wody pozostającą własnością i w eksploatacji Inwestora.

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień

mgr inż. Anna Smyrdek

Otrzymują: 1x adresat

1x DT a/a

Prowadzący sprawę: SMYRDEK Anna tel.: 33 854 35 70, wew.: 969 e-mail: wzc@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 28.07.2022 r. wynosi 110.555.000,00 zł