


| Oznaczenie zabezpieczenia | FF10 | FF11 | F12.1 | F12.2 | F12.3 | F13.1 | F13.2 | F13.3 | F13.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie obowdu | G15 | G16 | CW01 | CW02 | W01 | KL01 | CW04 | CW05 | WD01 |
| Nazwa odbioru | Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G15 zewnętrzne - parter | Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G16 zewnętrzne balkon piętro | Wypust 400 V AC obwód CW01 centrala wentylacyjna parter | Wypust 400 V AC obwód CW02 centrala wentylacyjna kondygnacja +1 | Wypust 230 V AC obwód W01 wentylatory kanałowe kondygnacja +1 | Wypust 230 V AC obwód KL01 jednostka zewenętrzna klimatyzacji | Wypust 230 V AC obwód CW04 agregat skraplający | Wypust 230 V AC obwód CW05 agregat skraplający | Wypust 230 V AC obwód WD01 podgrzewany wpust dachowy |
| Moc zainstalowana Pi [W] | 3000 | 3000 | 1284 | 867 | 100 | 2980 | 2810 | 2810 | 30 |
| Moc szczytowa Ps [W] | 600 | 600 | 1000 | 800 | 80 | 2100 | 2100 | 2100 | 30 |
| Typ przewodu | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 |

## UKŁAD SIECI TN-S

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA:
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

PROJEKTANT mgr inż. ADAM RAJKOWSKI WKP/0188/PWOE/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ANDRZEJ SZWED-MICHALSKI WKP/0129/POOE/06

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR : E-09 ark. 6/8 | SKALA : . | DATA : 04.06.2022

TYTUŁ : SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RG2