

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Słupsk i strażnicy OSP Wiklino**
Znak sprawy: **ZP.271.23.2021**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

CZĘŚĆ NR 1: Przebudowa zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Głobinie, dz. nr 138/4

----- zwraca się z zapytaniem odnośnie wymogów co do wkładów szybowych stolarki okiennej i drzwiowej a w szczególności montowanych w pomieszczeniu sali gimnastycznej okna O3 i drzwi D6. Informuję, że ani w zestawieniu stolarki ani w części opisowej projektu, nie podano szczególnych wymogów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien nie większy niż 0,9 W/m²*K

Podano w zestawieniu stolarki i w opisie technicznym.

Drzwiom wewnętrznym nie stawia się wymagań termicznych.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*