

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 30.08.2024r.

Nr sprawy: WZP.271.43.2024.B

**Oznaczenie postępowania: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 24:**

Proszę o informację, czy Oferent może zmodyfikować kosztorys, poprzez dodanie swoich pozycji, które uważa za niezbędne podczas wykonania inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane przez Wykonawców. Wykonawca zobligowany jest wyliczyć cenę ofertową nie zmieniając treści wzoru, tj. przedmiaru w załączniku do oferty i załączyć go do oferty jako kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 25:**

Zgodnie z dokumentacją projektową (PAB pkt. 5.5) wymieniane elementy poprzeczne pergoli należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą małej architektury wykonaną przez biuro projektowe GRUPA 3J (ul. Żegańska 19, 04-713 Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61) z dnia 31.01.2005 r. (dokument dostępny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy). Prosimy o zamieszczenie rysunku dotyczącego pergoli.

**Odpowiedź:**

Posiadany rysunek w załączeniu

**Pytanie nr 26:**

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt zieleni) zaprojektowano trejaż kształtem nawiązujący do istniejącej pergoli na długości 16 mb. Przedstawiony na wizualizacji trejaż odbiega od modelu przedstawionego w zał. nr 47 (rys. 1 trejaż). Przedmiotowy rysunek przedstawia model trejażu zbliżony do istniejącej pergoli niż do trejażu przedstawionego na wizualizacji. Prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki model trajażu należy przyjąć do wyceny i ewentualne zamieszczenie rysunku zamiennego. Dodatkowo, prosimy o uszczegółowienie rysunku (m.in. rodzaj stali, grubość ścianki słupa, szczegół słupa w miejscu zmiany wymiarów).



Fot. 4 Wizualizacja modernizowanej pergoli



Fot.18 Wizualizacja poglądowa projektowanego trejażu

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć trejaż przedstawiony w zał. nr 47 (rys. 1 trejaż). Należy przyjąć stal S235J2 o grubość ścianki słupa 4mm.

**Pytanie 27**

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego w wersji edytowalnej (dwg).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia posiadane rysunki w formacie dwg. Stanowią one będą materiał pomocniczy do wyceny ilości robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dwg a pdf, nadrzędnymi rysunkami są rysunki w pdf.

**Pytanie 28**

Proszę o informację, czy ubytki desek w ławkach miejskich należy uzupełnić. Równoważnie proszę o informację, czy Zamawiający określa referencyjnego producenta ławek.

**Odpowiedź:**

Ubytki w ławkach należy uzupełnić. Zamawiający nie określa referencyjnego producenta ławek.

**Pytanie 29**

Proszę o informację, czy siedziska przy międzywodziu należy wykonać na całej powierzchni murków?

Czy siedziska mają być wykonane z wąskich listewek (równoważnie jak istniejące ławeczki na murkach), czy z desek?

Czy zamawiający przewiduje zmianę desek ryflowanych na deski typu termodrewno?

Termodrewno jest to ekologiczny i trwały materiał drewniany.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami OPZ: Siedzisko należy wykonać na całej powierzchni murków z desek ryflowanych (należy przyjąć drewno iroko lub o podobnej twardości malowane w kolorze dobranym do koloru ławek istniejących ustawionych wzdłuż Międzywodzia). Zamawiający nie dopuszcza termodrewna.

**Pytanie 30**

Proszę o informację, czy Zamawiający planuje objąć zakresem prace związane z wymianą tarasu drewnianego przy międzywodziu oraz schodów do muzeum, w celu osiągnięcia wizualnej spójności. W projekcie nie objęto tego zakresu prac.

Jako Oferent chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż materiał w wskazanym obrębie również wymaga wymiany.

**Odpowiedź:**

Taras drewniany przy Międzywodziu jest uwzględniony w zakresie inwestycji, poz. 3.1-3.5 przedmiaru. Schody do muzeum nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie 31**

Proszę o dodanie do udostępnionego przedmiaru pozycji obejmujących:

- obsługę geodezyjną
- nadzór przyrodniczy
- nadzór archeologiczny
- nadzór geotechniczny
- zaplecze budowy
- oznakowanie robót, zabezpieczenie terenu budowy
- opracowanie projektu COR wraz z wdrożeniem

**Odpowiedź:**

Powyższe koszty należy ująć w ramach cen jednostkowych robót. Jednocześnie zamawiający informuje, że nadzór archeologiczny jest po stronie zamawiającego.

Kamila Sobiś

Członek komisji przetargowej