

Płock, dnia 14.06.2022 roku

MZD-NZ.391.6.2022.MS

– **Wykonawcy** –

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej w Płocku**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie latarni, z których zasilane będą wiaty przystankowe.

Ad 1.

Zasilanie wiat przystankowych (2 szt.), należy wykonać z projektowanych latarni oświetleniowych nr 13 i 23. W związku z tym, wykonawca winien przewidzieć dodatkowo wykonanie dwóch elektroenergetycznych przyłączy kablowych o długości około 30 m każde, przy zastosowaniu kabla YKY 3x16 mm².

Pytanie 2

Czy w zakres zadania wchodzi usunięcie kolizji telekomunikacyjnych? Jeśli tak, prosimy o określenie zakresu.

Ad. 2

W zakres zadania wchodzi usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i kabla energetycznego SN + światłowód. Zakres przebudowy pokazany jest na projekcie budowlanym drogowym Etap II i projekcie budowlanym przebudowy odcinków sieci gazowej – projekt zagospodarowania rys 1:

Nr 29 - kabel Petrotel do przebudowy i obniżenia

Nr 30 kabel Multimedia do przebudowy

Nr 31 kabel Telekomunikacji do przebudowy

Nr 32 kabel energetyczny SN + światłowód do przebudowy.

Decyzja o montażu rur osłonowych na sieci teletechnicznej będzie podejmowana w trakcie realizacji.

W związku z powyższym wykonawca winien w trakcie realizacji wystąpić do gestorów sieci o warunki przebudowy, opracować projekt przebudów sieci, zgłosić powyższe i uzyskać akceptację zgłoszenia oraz wykonać przebudowy sieci zgodnie z opracowanym projektem (projektami).

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielaska