

Częstochowa, dn. 11.02.2019r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia na dostawy fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej. Znak sprawy TZ.261.02.2019

Informacja nr 1 do TZ.261.02.2019

W związku z otrzymanym wnioskiem Zamawiający działając na podstawie art. 26 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wydanie 5, udziela odpowiedzi:

Zapytanie

„Czy zawór grzybkowy 3" ma być gwintowany czy kołnierzowy? Jeśli można to proszę o informację jaki producent jest akceptowalny’

Odpowiedź

Pozycja nr 54 (Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy DN 3") w SIWZ dotyczy zaworu gwintowanego. Przykładowy producent: FAK - Fabryka Armatury Kraków.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Zaopatrzenia i Logistyki


Tadeusz Koch