

GR.271.30.2024

Dotyczy postępowania: Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno

Pytanie zadane do postępowania:

1. W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno” (nr referencyjny: GR.271.30.2024) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w celu dopuszczenia większej liczby Wykonawców, a tym samym zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (referencje), jeśli Wykonawca wykaże się trzema odrębnymi robotami na każdy z wymienionych punktów, tj.:
 - a) wykonaniu co najmniej jednego odwiertu otworu studziennego o głębokości powyżej 50 m zakończonego przyłączeniem do SUW – co najmniej jedna robota;
 - b) budowie, rozbudowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności min. 25 m³/h oraz obejmującą wykonanie co najmniej układu technologicznego i automatyki SUW oraz budowę zbiornika wody czystej min. 200m³ – co najmniej jedna robota;
 - c) budowie kontenerowej pompowni wody – co najmniej jedna robota?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SWZ:

1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do **zdolności technicznej lub zawodowej**, polegających na:
 - 1) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 - a) wykonaniu co najmniej jednego odwiertu otworu studziennego o głębokości powyżej 50 m zakończonego przyłączeniem do SUW;
 - b) budowie, rozbudowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności min. 25 m³/h oraz obejmującą wykonanie co najmniej układu technologicznego i automatyki SUW oraz budowę zbiornika wody czystej min. 200m³;
 - c) budowie kontenerowej pompowni wody.

Warunki określone w lit. a,b,c powyżej Wykonawcy mogą wykazać na podstawie jednej, dwóch lub trzech umów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.