



**AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ**  
im. Bohaterów Westerplatte  
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.47.2023

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 1 Pzp pt.:  
**„Regulacja, konserwacja i naprawa oraz wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w  
budynkach 354 i 355”**

### **ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

#### **Zapytanie 1:**

W opisie parametrów stolarki jest wymóg o minimalnej akustyce 38dB. Czy dopuszczacie Państwo minimalną akustykę drzwi 37dB?

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza minimalną akustykę drzwi 37 dB.