

ZP.271.8.2023

Rumia, dnia 05.04.2023 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Pomorskiej w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00133196/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 15.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00136534/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 28.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00153452/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy kontenera technicznego KT1 - W dokumentacji napisano: "wyposażenie w drzwi osobowe – drzwi osobowe o wymiar wew. 90x200 cm, umiejscowione w głównych wrotach" We wrota nie ma możliwości zamontować drzwi 900x2000, chyba że wrota zostaną unieruchomione i nie będą już funkcjonalne. Czy inne umiejscowienie drzwi wchodzi w grę? - W dokumentacji napisano: "okładzina kontenera – blacha aluminiowa pokryta polimocznikiem" Czy dotyczy to podłogi, ścian i sufitu?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Dopuszczamy inne rozplanowanie kontenera roboczego (wejść).

Pokrycie kontenera dotyczy ścian i sufitu. Można rozważyć inne materiały o zbliżonej lub lepszej trwałości i właściwościach. Zgodnie z Rozdziałem II pkt 11 SWZ Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

Z poważaniem  
Iwona Miklewska-Szczygieł  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych