



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

WZP.271.1.65.2025.AS

Płock, dnia 4.07.2025 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w ramach projektu pt: „Dostosowanie LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30 czerwca 2025 roku:

pytania 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku

1. W celu właściwej wyceny tematu, prosimy o udostępnienie **nieobecnego** na stronie przetargu zbioru PW Remont SG – branża elektryczna cz. 2.

Brak możliwości właściwej wyceny bez dokumentacji elektrycznej. W zbiorze cz. 1 są zawarte tylko druki uprawnień projektantów (strony 1-10).

Brak wykazanych w spisie treści - stron 11-41, czyli brak schematów ideowych i rzutów instalacji EL+TT+Audio. Sam opis znaleziony w innym zbiorze do tego nie wystarczy.

Przedmiar jest pomocniczy i nie musi zawierać wszystkich danych. Zatem prosimy o dopełnienie uzupełnień tego zbioru.

2. Na podstawie jakiej normy projektant zadysponował kable typu N2XH-J?

Jedyna polska norma, która powołała takie rozwiązanie, czyli N-SEP-E-007: 2017-09 została wycofana ze stosowania - ze względów proceduralnych w dniu 21 stycznia 2024? Zatem –

prosimy o potwierdzenie zastosowania tego rozwiązania dla tego tematu i podania podstawy prawnej zastosowania takiego rozwiązania – norma nie przystawała do technologii kabli N2XH-J, które nie są przez producentów preferowane do układania podtynkowego – tylko do układania w kanałach instalacyjnych lub na uchwytych natynkowych ewentualnie na drogach ewakuacyjnych. Te kable także nie mogą wystąpić poza budynkiem (na zewnątrz) – są kablami wewnętrznymi w budynkach. Proszę o zajęcie stanowiska i odpowiedź w tym temacie. Jednocześnie wspomnę, że normy europejskie są tylko wytycznymi, a obowiązują wciąż normy krajowe, a w Polsce wycofano się (jak wyżej) z tej normy.

Projektanci powinni także wiedzieć, że norma Europejska CPR jest sukcesywnie wycofywana (z tych samych względów co SEP). Tu wspomnę, że norma CPR nie narzuca, bo nie ma takiego umocowania prawnego – tylko **zaleca** stosowanie. Zatem decyduje Projektant – ewentualnie podwyższając ogromnie koszty instalacji. Przypominamy o temacie, że zadysponowane kable



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

nie są przeznaczone do układania pod tynkiem. Są to kable okrągłe czarne o dużej średnicy, a nie kable płaskie białe do układania pod tynkiem.

[https://www.ce-polska.pl/nowe-rozporzadzenie-budowlane-cpr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[S\]\[CPR\(2024/3110\)\]\[EX+PHR+DSA\]&utm_id=22136521873&gad_source=1&gad_campaignid=22136521873&gclid=EAlaIqobChMImr-d8p6SjgMVVACiAx0SDg3vEAAYASAAEgJqRPD_BwE](https://www.ce-polska.pl/nowe-rozporzadzenie-budowlane-cpr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[S][CPR(2024/3110)][EX+PHR+DSA]&utm_id=22136521873&gad_source=1&gad_campaignid=22136521873&gclid=EAlaIqobChMImr-d8p6SjgMVVACiAx0SDg3vEAAYASAAEgJqRPD_BwE)

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania niezwłocznie.

W związku z pytaniami złożonymi w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. W związku z powyższym:

- Rozdział X pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14 sierpnia 2025 roku.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Rozdział XII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 16 lipca 2025 roku do godz. 12:00** za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16 lipca 2025 roku o godz. 12:15.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych