

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze

Zegrze, dn. 10 maja.2021 r.

Nr sprawy ZP/31/2021

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pt.: **Roboty Budowlane: 1. Remont ogrodzenie przy budynku nr 25 w Nowym Dworze Mazowieckim, 2. Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Kazuniu, 3. Remont budynku nr 103 na terenie kompleksu wojskowego w Komorowie**

Zamawiający 26 WOG z siedzibą ul. Juzistek 2 05-131 Zegrze działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie treści SWZ do zadania :Remont ogrodzenia wewnętrznego budynku nr 25.

1. Proszę o podanie specyfikacji panelu ogrodzeniowego (wysokość, wymiar oczek, grubość drutu, pokrycie)
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupków 60x40x2mm ?

Odpowiedź:

Według Specyfikacji:

Odp 1:

wysokość paneli ogrodzeniowych - 1,75

oczka - maksymalny rozmiar oczka 50x200 (szer x wys)

gr. drutu - pręt 10 lub 5 jeśli panel wzmocniony jest poprzez 3 wygięcia (przetłoczenia)

pokrycie - ocynk malowany proszkowo w kolorze stalowym

Odp 2:

słupki 60x40x3 mm

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KOMENDANT

cz.p.o. ppłk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI