

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA NR 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”)

Działając godnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy*, Zamawiający – Powiat Strzyżowski niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy drzwi D4,D5 mają być aluminiowe czy stalowe ponieważ w zestawieniu są drzwi stalowe płaszczowe a w przedmiarze robót aluminiowe. d.3.2 82

Odpowiedź:

Drzwi aluminiowe pełne EI 30

Pytanie 2

W przedmiarze robót punkt d.3.2 82 drzwi mają być w klasie odporności ei 30 czy ei60 , przeszklone czy pełne.

Odpowiedź:

Pełne EI 30, aluminiowe wewnętrzne.

Pytanie 3

Proszę o podanie ilości drzwi jednoskrzydłowych ei60 z siłownikiem ponieważ w przedmiarze jest łączna ilość 9,05 m2 (d.1.5 39 /d 3.2 80 a w zestawieniu podane są 2 szt. drzwi ei 60 -5,212m2.

Odpowiedź:

3 szt. – 110x200 EI 60 przeszklone z siłownikiem

1 szt. 120x200 EI 60 przeszklone z siłownikiem

Pytanie 4

Czy drzwi D6 są drzwiami wewnętrznymi czy zewnętrznymi czy należy je wyposażać także w siłownik.

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne całkowicie przeszklone z siłownikiem

Pytanie 5

Okno 02 ma być rozwierne czy stałe ponieważ w zestawieniu jest jako rozwierne a przedmiarze jako stałe.

Odpowiedź:

Okno stałe EI 60.

Pytanie 6

W udostępnionej dokumentacji projektowej widać zadaszenie szklane przed wejściem głównym o wymiarach 3,26 x 1,54 metra. Brak ww. zadaszenia w przedmiarze robót budowlanych Cz. I.

W przedmiarze robót elektrycznych Cz. I dział 6, pozycja 32 ma opis: „Zewnętrzne oświetlenie wraz z zadaszeniem”, czy wskazane zadaszenie szklane należy ująć w tej pozycji?

Odpowiedź:

Tak, należy ująć w pozycji zewnętrzne oświetlenie wraz z zadaszeniem.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.