

Bydgoszcz, 19.01.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Wymiana klimatyzatora w zakładzie Z-4 Koronowo”

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.01.2020r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Jaki jest wymagany typ jednostki wewnętrznej?

Odpowiedź na pytanie

Jednostka ścienna typu split.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


Marek Estkowski