

Wrocław, dnia 14. maja 2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ W ZAKRESIE TREŚCI SWZ ORAZ ARKUSZY KALULACYJNYCH DO ZADAŃ NR 1 i 2

Nr sprawy: INFR/158/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów sanitarnych i urządzeń grzewczych

W związku z zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytania od Wykonawcy nr 3

ZADANIE NR 1

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie baterii o wysokości minimalnej 95 mm ?

Poz. 5, 6. Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową na pokrętła z wylewką ruchomą o zasięgu 12 – 15 cm?

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie baterii umywalkowej stojącej z ruchomą wylewką o wysokości całkowitej w zakresie 240 – 270 mm ?

Poz. 16. Czy Zamawiający oczekuje dostawy samej butli bez gazu, czy buta ma być wypełniona już gazem? Czy podana waga 22,5 kg dotyczy samej butli bez gazu? Jakiej pojemności ma być butla? Podana waga nie wskazuje jednoznacznie o jaką butlę chodzi. Czy ma to być butla o pojemności 13,4 L i wadze ok. 21 kg? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Poz. 22. Prosimy o uściślenie czego dotyczy wymiar 340x340? Nie występują deski sedesowe o takim wymiarze. Prosimy o poprawienie opisu na właściwy w formularzu ofertowym lub określenie producenta i modelu kompaktu do którego przewidziana jest deska.

Poz. 159, 160. Czy Zamawiający ma na myśli zawory powrotne proste do grzejników z podłączeniem bocznym ? Jeśli tak to zawory te nie występują w zestawie z głowicą. Prosimy o wykreślenie z opisu zapisu „z głowicą”

Dodam, że w komplecie z głowicą występują zawory termostatyczne w pozycjach 190 – 193.

Poz. 174, 175. Czy Zamawiający ma na myśli zawory kulowe przelotowe z rączką?

ZADANIE NR 2

Poz. 9. Czy chodzi o pompę o długości zabudowy 130 mm? Prosimy o podanie dokładnych parametrów pompy umożliwiających dobór odpowiedniego modelu (wydajność, wysokość podnoszenia).

Poz. 10. Prosimy o podanie dokładnych parametrów pompy umożliwiających dobór odpowiedniego modelu (wydajność, wysokość podnoszenia, średnicę p pompy).

Pytania od Wykonawcy nr 4

ZADANIE NR 1

Poz. 7. Czy na pewno Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową stojącą, gdyż takie baterie nie mają długości wylewki 24 cm. Baterie zlewozmywakowe stojące z ruchomą wylewką mają długość wylewki ok. 22 cm lub baterie kuchenne stojące z wysoką ruchomą wylewką o wysokości całkowitej w zakresie 24 do 27 cm.

Poz. 93. Prosimy podać obciążenie dla pokrywy - włazu żeliwnego: A15 , B125 , C250 czy D400 ? Oraz jaka ma być wysokość wymaganego kręgu betonowego fi 1000 : 25cm, 50 cm , 75 cm czy 100 cm ?

Poz.157. Czy Zamawiający ma na myśli zawór czerpakowy kulowy 1/2 opisany tak jak w poz. 156 czy o zawór kątowy kulowy 1/2 x 1/2 ?

Poz. 188. Zamawiający udzielił odpowiedzi, ale błędnie podał średnicę zaworu napełniającego 3/4" , która nie jest produkowana. Powinna być średnica 3/8" .

ZADANIE NR 2

Poz. 4. Z uwagi iż producent wycofał się z produkcji wskazanego podgrzewacza czy Zamawiający dopuszcza podgrzewacze elektryczne o zbliżonej mocy i parametrach technicznych ?

Poz. 5-7. Dla ogrzewaczy o małych pojemnościach do 40 L moc grzałki wynosi 1,5 kW. Czy Zamawiający dopuszcza moc grzałki 1.5 kW dla ogrzewaczy 10L, 20L , 40 L ?

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza ogrzewacze 60 L z podwójnym zabezpieczeniem przed korozją – zbiornik emaliowany + anoda magnezowa? Prosimy o uściślenie pozycji.

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuszcza pompę 32/80 do wody 3 – biegową czy pompę 32/80 elektroniczną ?

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytania od Wykonawcy nr 3

ZADANIE NR 1

Poz. 4.

Zamawiający dopuszcza baterię o wysokości min. 95 mm, max 160 mm opis pozycji zmodyfikowano (Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – **po modyfikacji**).

Poz. 5, 6.

Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową na pokrętła z wylewką ruchomą o zasięgu 12 cm – 15 cm.

Poz. 7.

Zamawiający nie dopuszcza baterii umywalkowej z wylewką o wysokości 240 mm–270 mm. Zamawiający koryguje w opisie długość wylewki z 24 mm na 22 mm–24 mm – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 16.

Zamawiający wymaga butli wypełnionej gazem. Wskazana w opisie waga odnosi się do pełnej butli – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 22.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu tej pozycji poprzez usunięcie jego treści i zamieszczenie nowego obowiązującego opisu dla tej pozycji (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 159, 160.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu tych pozycji poprzez usunięcie ich treści i zamieszczenie nowego obowiązującego opisu dla tych pozycji (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 174, 175.

Zamawiający ma na myśli zawory kulkowe przelotowe z rączką.

ZADANIE NR 2

Poz. 9.

Opis pozycji zmodyfikowano w odpowiedziach na zapytania do treści SWZ z dn. 11.05.2021 r.

Poz. 10.

Zamawiający doprecyzowuje parametry pompy w następujący sposób:
wysokość podnoszenia: min. 2 m; gwint G11; stopień ochrony IP 44; klasa izolacji F; korpus z brązu; wirnik z tworzywa sztucznego - opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji nr 2*).

Odpowiedzi na zapytania od Wykonawcy nr 4

ZADANIE NR 1

Poz. 7.

Zamawiający koryguje w opisie długość wylewki z 24 cm na 22 cm – 24 cm – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 93.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu tej pozycji poprzez usunięcie jego treści i zamieszczenie nowego obowiązującego opisu dla tej pozycji (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz.157.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu tej pozycji poprzez usunięcie jego treści i zamieszczenie nowego obowiązującego opisu dla tej pozycji (*Arkusze kalkulacyjny nr 1.1.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 1 – po modyfikacji*).

Poz. 188.

Wymagana średnica zaworu napełniającego wynosi 3/8 – jak w opisie pozycji w formularzu ofertowym.

ZADANIE NR 2

Poz. 4.

Zamawiający dopuszcza podgrzewacze elektryczne o mocy 4,5 kW – 6,0 kW. Pozostałe wymagane parametry nie ulegają zmianie – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusze kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji nr 2*).

Poz. 5-7.

Zamawiający dopuszcza moc grzałki 1,5 kW – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusze kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji nr 2*).

Poz. 8.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ogrzewacza ze zbiornikiem odpornym na korozję, wykonanego ze stali nierdzewnej lub emaliowanego z anodą magnezową – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusze kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji nr 2*).

Poz. 13.

Zamawiający wymaga pompy do wody 3 – biegowej opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusze kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji nr 2*).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji arkuszy kalkulacyjnych nr 1.1.1 i 1.2.1 – zał. do formularza ofertowego na zadania nr 1 i 2.

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie Rozdziału XIX pkt 3 ppkt. 2), 3) i 4), nadając wymienionym podpunktom nowe obowiązujące brzmienie:

- 2) Termin dostawy od dnia podpisania umowy - do każdego magazynu jednorazowo (B)
[min. 20 dni, max. 40 dni]:
 - 1) 40 dni – 0 pkt.
 - 2) 35 dni – 4 pkt.
 - 3) 30 dni – 8 pkt.
 - 4) 25 dni – 12 pkt.
 - 5) 20 dni - 16 pkt.

UWAGA! Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 20-dniowy zostanie potraktowane jako zaoferowanie terminu najkrótszego, tj. 20 dni i jako takie - przyjęte do obliczenia punktów. Nie wpisanie żadnego ze wskazanych terminu dostawy zostanie potraktowane jako zaoferowanie najmniej korzystnego terminu, tj. 40 dni.

3) Termin wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad (D) zgodnie z §6 ust. 2 wzoru umowy [min. 4 dni robocze, max. 7 dni roboczych]:

- 1) 7 dni – 0 pkt.
- 2) 6 dni – 5 pkt.
- 3) 5 dni – 10 pkt.
- 4) 4 dni – 15 pkt.

UWAGA! Zaoferowanie terminu wymiany towaru krótszego niż 4-dniowy zostanie potraktowane jako zaoferowanie terminu najkrótszego, tj. 4 dni i jako takie - przyjęte do obliczenia punktów. Nie wpisanie żadnego ze wskazanych terminu wymiany zostanie potraktowane jako zaoferowanie najmniej korzystnego terminu, tj. 7 dni.

4) Wysokość kary umownej (C), o której mowa w §11 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad [min. 0,5%, max. 2%]:

- 1) 2,0% - 9 pkt.
- 2) 1,5% - 6 pkt.
- 3) 1,0% - 3 pkt.
- 4) 0,5% - 0 pkt.

UWAGA! Zaoferowanie kary umownej w wysokości wyższej niż 2,0% zostanie potraktowane jako zaoferowanie wartości najwyższej, tj. 2,0% i jako takie - przyjęte do obliczenia punktów. Nie wpisanie żadnej ze wskazanych wartości wysokości kary zostanie potraktowane jako zaoferowanie najmniej korzystnej dla Zamawiającego wartości, tj. 0,5%.

Zgodnie z art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmodyfikowane arkusze kalkulacyjne do formularzy ofertowych na zadania nr 1 i 2 (arkusz kalkulacyjny nr 1.1.1 – po modyfikacji oraz arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 – po modyfikacji nr 2 na stronie przedmiotowego postępowania.

KOMENDANT


plk Bogdan DRĄG

Wykonano w 1 egz. - do umieszczenia na platformie zakupowej
a/a – T-2712
Alicja SOKOŁOWSKA (261 656 246)
14.05.2021 r.
Sekcja Zamówień Publicznych