

NIP. 271.5.2021.C

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00180852/01 z dnia 2021-09-15

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących zapytań złożonych przez Wykonawców do SWZ.

Pytanie 1

Czy do zadań Wykonawcy będzie należał montaż urządzeń opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym?

Odpowiedź

Tak, Wykonawca jest zobowiązany do montażu urządzeń opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie podestu w zjeździe linowym tyrolka z antypoślizgowej płyty HDPE oraz podestu w karuzeli z aluminiowej blachy ryflowanej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podestu z antypoślizgowej płyty HDPE w zjeździe linowym, dopuszcza natomiast wykonanie podestu karuzeli z aluminiowej blachy ryflowanej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wykonanie konstrukcji zestawu zabawowego (pkt.3.9 Projektu budowlano-wykonawczego) ze sali ocynkowanej i malowanej proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany materiału.

Z up. Wójta Gminy
Magdalena Kaspzak
inż. Magdalena Kaspzak
Sekretarz Gminy