

Numer dokumentu: P/MS/003556/2021/002

Gdańsk, 24.03.2021



Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ulicy Spadochroniarzy

Szanowni Państwo,

odpowiedzi na pismo znak: WPI-II.7010.5.2021.PK z dnia 09.03.2021 r. informujemy, że w zakresie wskazanej lokalizacji (załącznik nr 1 do pisma) aktualnie posiadamy infrastrukturę techniczną w postaci sieci wysokoparametrowych 2xDn250, 2xDn200, komora ciepłownicza, studnia zaworowa.

Poniżej przedstawiamy wytyczne, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu projektu:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w rejonie opracowań.
2. Należy zachować odległość min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanych nawierzchni jezdni, oraz chodników do wierzchu górnej ścianki projektowanych ciepłociągów. Dopuszczamy zastosowanie materiałów o podwyższonej wytrzymałości, nawet z zastosowaniem płyt odciażających nad siecią ciepłowniczą oraz zabezpieczenia w postaci rur płaszczowych dwudzielnych.
3. Należy zapewnić dostęp do komór ciepłowniczych i studni zaworowych.
4. Projekty w miejscach kolizji projektowanych nawierzchni jezdni oraz chodników z ciepłociągami muszą uwzględniać możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z poważaniem,



Signed by /
Podpisano przez:

Adriana Hońdo

Date / Data:
2021-03-25 14:54

Adriana Hońdo

koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju



Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Marek
Stachniak

Date / Data:
2021-03-24 17:29

Mateusz Stachniak

specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

Załącznik nr 1 do pisma GPEC nr P/MS/003556/2021/002 z dnia 24.03.2021r.



Signed by /
Podpisano przez:
Mateusz Marek
Stachniak
Date / Data:
2021-03-24 17:11

