


Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SQU-2 zlokalizowana na dz. nr 422/1.

TEMAT: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów, ul. Pauliny			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		PODSY	
PROJEKTANT:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	29189/WŁ
	mgr inż. Michał Polka		
	mgr inż. Dominik Haliński		
TYTUŁ RYS: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYS: E-2	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	Sierpień 2022
SKALA:			



Istniejące złącze kablowe nN nr 13671, zlokalizowane na dz. nr 422/1, obwód ze stacji transformatorowej SN/nN nr 402661 Rosanów, ul. Długa 55. nadbudowa pomiarowa złącza według odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

Uwagi:

- 01 / 1 - Numer kolejnego słupa / obwodu
- L1 - Oznaczenie fazy
- A - Projektowana oprawa oświetlenia drogowego LED o mocy całkowitej 30 W
- a - Projektowany słup oświetleniowy stalowy o wysokości h=7,0m z wysięgnikiem jednoramiennym prostym o długości 1m i kącie nachylenia 10°

Słupy wyposażone w złącza fazowe IZK-2-02a, złącza zerowe IZK-4-03 oraz złącza bezpiecznikowe IZK-2-01a z wkładkami 2A

W rowach kablowych wraz z kablem układać bednarkę FeZn 25x4mm

WZG-2022-06-02
Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice
Wydział Usług Dystrybucyjnych
Mistrz
Piotr Wojciechowski
07 69 12 22