



ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIU [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
50 - 150	0,90	1,00
200	1,00	1,10
250	1,05	1,15
300	1,10	1,20
400	1,25	1,35
500	1,40	1,50

### UWAGA:

- Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.
- Kolizję z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.
- Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
- Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidującego uzbrojenia.
- W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w pobliżu budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym.
- Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
- Podsypka i zasypka piaskowa  $\rho_s = 0,95$ .
- Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

RZĘDNA TERENU	81,55	81,18	80,79	80,55	80,48
RZĘDNA DNA KANAŁU	79,73	79,57	79,41	79,31	79,27
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,83	1,61	1,38	1,24	1,21
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN300 PP SN8				
SPADEK [%]	i = 0,32 %				
ODLEGŁOŚĆ; DŁUGOŚĆ	0,00	49,9	49,90	50,0	31,8
OZNACZENIA	D33	D32	D31	D30	OS3W3
HEKTOMETRY	0		1		

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego w Trzciance		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć kanalizacji deszczowej dz. nr 1534, 1530/2, 1529/7, 1529/8, 1531/2, 1532/4, 1532/1, 1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1515/7, 1517/2, 1513/1, 1517/31, 1517/30, 68, 70/6, 72/3, 71/1 obręb 0001 Trzcianka		
NAZWA RYSUNKU	PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 100/500
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 03/2022
			NR RYS. 4