



WIK.ZP.271.61.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.538.000 euro dla zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W związku z brakiem części rysunkowej projektu proszę o udostępnienie rysunków i schematów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wszystkie posiadane przez Zamawiającego, a niezbędne do dokonania wyceny projekty stanowią załącznik do niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie: Nie ma ujętych w projekcie i wycenie:

- 1) Rejestrator na 24 porty
- 2) Switch w szafie rack 7 szt – 48 portów
- 3) Switch w szafie rack POE 24 porty

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rejestrator jest zainstalowany w siedzibie Zamawiającego wobec powyższego nie było potrzeby ujmować go w projekcie, ani w wycenie. Zamawiający informuje, iż modyfikuje kosztorys branży elektrycznej, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Ponadto w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza specyfikację kamer wewnętrznych oraz ze specyfikacją sieci wi-fi..

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów wykładziny pcv; heterogeniczną grubość warstwy użytkowej lub homogeniczną klasę użytkową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykładzina pcv musi spełniać następujące parametry:

- heterogeniczne podłogi z poli(chlorku winylu) na piance,
- grubość całkowita wg ISO 24346: min. 2,50 mm,

- waga całkowita wg ISO 23997: min. 2900 g/m³,
- grubość warstwy użytkowej wg ISO 23340: min. 0,70 mm,
- antypoślizgowość: min R10.

Pytanie 4

Proszę o weryfikację ilości pozycji kosztorysowej w kosztorysie "k ofertowy - budowlanka": poz. 42, 43, 80, 81.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany kosztorys branży budowlanej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referat Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.