

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40015035 Dostawa i montaż czujników pomiaru temperatury zewnętrznej, czujników pomiaru temperatury gruntu, stacji meteorologicznych, klątek meteorologicznych, masztów balastowych rurowych, masztów balastowych ze wspornikami antenowymi, masztu rurowego, rozdzielnic oraz instalacji odgromowych.**

**Dotyczy:** ZADANIE 7 Dostawa i montaż czujników pomiaru temperatury gleby (6 szt.)

#### Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza komunikację czujników za pomocą protokołu SDI-12?

SDI-12 (Serial Data Interface at 1200 baud) to protokół komunikacyjny używany głównie do przesyłania danych z czujników pomiarowych w terenie, takich jak czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu wody itp. Jest standardem opracowanym przez międzynarodową organizację (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc.), co oznacza, że jest powszechnie stosowany w wielu branżach i w różnych krajach.

2. Czy Zamawiający dopuszcza przyłącze 5-pinowe M12 zamiast 8-pinowego M12?
3. Czy istnieje możliwość umówienia wizji lokalnej w dniu 17 lub 18 maja?

#### Odpowiedzi:

Ad 1) W przypadku zastosowania SDI-12, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi również, stosowny konwerter do standardu MODBUS RTU lub TCP/IP, dostosowany do użytkowania w warunkach tożsamy z warunkami użytkowania czujników, bez konieczności budowania niezależnej linii zasilającej konwerter.

Ad 2) Tak, przy założeniu opisanym w SWZ, że parametry przewodu oraz jego długość, powinny zostać dobrane odpowiednio do urządzeń infrastruktury oraz samego czujnika.

Ad 3) Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 17.05.2023 r. (środa) godzina 11:00.

Miejsce spotkania: ul. Słowackiego 159 B, Gdańsk

Kontakt do reprezentantów GPEC Sp. z o.o. podczas wizji lokalnej: Marta Sapa tel. 725 806 124 lub infolinia BOK tel. 58 52 43 580

Przypominamy, że zgodnie z pkt III SWZ : „Każdy z Wykonawców ma możliwość wykonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Gdańsk, dnia 10.05.2023 r.