

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

PZP.262.62.2020.5.RL

Olsztyn, 17.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ z podziałem na 2 zadania: ZADANIE I – SZTYWNE OBUDOWY do ZASUW i NAWIERTEK; ZADANIE II – PIERŚCIENIE KLINOWE NASTAWNE DN 80**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby pręt stalowy obudowy stałej zasuw miał wymiar 21x21mm dla zasuw DN200.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie obudów stałych zasuw, gdzie pręt kwadratowy będzie miał wymiar 20x20mm.

Obudowy tej konstrukcji sprzedajemy od wielu lat wraz z zasuwami do wielu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, w których są one użytkowane bez zastrzeżeń i uwag.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie obudów stałych zasuw, gdzie pręt kwadratowy będzie miał wymiar 20x20mm.