ROZDZIELNICA
GŁÓWNA RG
PARTER
cz. 1/4



Odbiór	Napięcie			400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
	Opis	Sygnalizacja napięcia 3–faz.	Ogr. przepięć I+II (B+C) 4bieg.	Panele fotowoltaiczne rozdz. RPV–AC PIWNICA	Tablica bezpiecznikowa TPW PIWNICA	Tablica bezpiecznikowa TP1 I PIĘTRO	Tablica bezpiecznikowa TP2 II PIĘTRO	Agregat klimatyzacji VRFI DACH	Agregat klimatyzacji VRFII DACH	Agregat klimatyzacji VRFP DACH
	Moc [kW]			3,1	2,6	8,7	8,7	6,7	6,7	5,5
Przewód	Typ przewodu			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo
	Przekrój [mm2]			5x2,5	5x6	5x6	5x6	5x4	5x4	5x4
	Długość [m]			18	15	5	10	40	40	40

INWESTOR:	Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Żandarski Myślęposzcz 15 77-310 Debrzno
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ / PODPIS
PROJEKTANT:	mgr Inż. Tomasz Żegilcz	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Upr. nr KUP/0140/PWOE/07
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku		
PROJEKT:	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Giżycku - instalacja elektryczna		
ADRES INWESTYCJI:	Giżycko ul. Mickiewicza 33; działka nr ewidencyjny 484/6 obręb Giżycko		
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG		
BRANŻA: Elektryczna	DATA: 24.03.2020 r.	SKALA:	NR RYSUNKU: E-8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione