


LEGENDA:

- Lampa LED 2600LM IP65 840
- Lampa LED 4400LM IP65 840
- Lampa LED 3800LM Ugr<19, IP20/44 840, przestona PMMA, zasilacz elektroniczny
- Plafon LED 2700LM IP65 840, przestona PC, zasilacz elektroniczny
- Plafon LED 2700LM IP65 840, przestona PC, zasilacz elektroniczny z mod. awaryjnym 1h, tryb pracy normalny i awaryjny
- Oprawa ewakuacyjna LED IP65 2W, z mod. awaryjnym 1h, tryb pracy awaryjny (ciemny), autotest (piktogram przykładowy)
- Oprawa ewakuacyjna LED IP65 3W, bez piktogramu z mod. awaryjnym 1h, tryb pracy awaryjny (ciemny), autotest
- Łącznik świecznikowy 10A/250V (IP44 – wersja bryzgoszczelna)
- Łącznik 1-bieg. 10A/250V (IP44 – wersja bryzgoszczelna)
- Łącznik schodowy 10A/250V (IP44 – wersja bryzgoszczelna)
- Łącznik krzyżowy 10A/250V (IP44 – wersja bryzgoszczelna)
- Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2P+Z, podwójne 2x 16A/250V (IP44 – wersja bryzgoszczelna)
- Gniazdo teletechniczne podwójne 2x RJ-45
- Czujka ruchu PIR
- Przycisk wyłącznika p.poż.
- Główna szyna uziemiająca
- Rozdzielnice
- Klimatyzatory (doprowadzić zasilanie 230V i sterowanie)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA II			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.(m²)	Typ posadzki
2.1	Korytarz	39.59	Wykładzina PVC
2.2	Łazienka	7.83	Gres
2.3	Biuro PZERil	15.80	Wykładzina dywanowa
2.4	Stanowisko ds. oświatowych	11.59	Wykładzina dywanowa
2.5	Referat Finansowo-Księgowy	12.41	Wykładzina dywanowa
2.6	Skarbnik Gminy	15.17	Wykładzina dywanowa
2.7	Biuro	5.61	Panel podłogowy
2.8	Referat Finansowo-Księgowy	21.82	Wykładzina dywanowa
2.9	Radca Prawny	16.31	Wykładzina dywanowa
2.10	Referat Rozwoju Gospodarczego	20.67	Wykładzina dywanowa
2.11	Referat Rozwoju Gospodarczego	13.57	Wykładzina dywanowa
2.12	Referat Rozwoju Gospodarczego	12.85	Wykładzina dywanowa
2.13	Referat Rozwoju Gospodarczego	26.38	Wykładzina dywanowa
2.14	Referat Rozwoju Gospodarczego	15.41	Wykładzina dywanowa
2.15	Referat Rozwoju Gospodarczego	14.69	Wykładzina dywanowa
2.16	Pomieszczenie gospodarcze	7.30	Wykładzina PVC
Razem:		257.00	
Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997			



INWESTOR:	Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Żandarski Mysłogiszcz 15 77-310 Debrzno
IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT:		mgr inż. Tomasz Żeglicz	Up. nr KUP/0140/PWOE/07
INWESTYCJA:			
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku			
PROJEKT:			
Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Giżycku - instalacja elektryczna			
ADRES INWESTYCJI:			
Giżycko ul. Mickiewicza 33; działka nr ewidencyjny 484/6 obręb Giżycko			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Rzut II piętra - instalacja elektryczna			
BRANŻA:	Elektryczna	DATA:	24.03.2020 r.
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	E-4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione			