

Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek Szpitala Psychiatrycznego w Toszku” w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie **7 933 979 kWh** w okresie dostaw, do obiektu wymienionego poniżej z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą.
3. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłaszania do OSD nowych umów na kompleksową dostawę paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.
4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi.
5. Stawki opłat dystrybucyjnych będą naliczane według aktualnej taryfy lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wartości stawek dystrybucyjnych z aktualnej taryfy OSD.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

DANE TECHNICZNE

1. Kotłownia zasilana jest ze stacji redukcyjno- pomiarowej zlokalizowanej na terenie Szpitala obok kotłowni.
2. W kotłowni zainstalowano kotły firmy „Viessman”:
 - 3 kotły typu Paromat- Simplex o mocy 1750kW każdy,
 - 2 kotły typu Turbomat RNHDD o mocy 660kW każdy.
3. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.
4. Ciśnienie gazu nie niższe niż 50 kPa.

Załącznik nr 4 do SWZ

DANE ADRESOWE PUNKTU POBORY GAZU

Nazwa podmiotu/punktu PPG	Szpital Psychiatryczny
NIP	969-09-46-638
Miejscowość	Toszek, 44-180
Ulica	ul. Gliwicka 5
Numer Punktu poboru gazu	8018590365500000005611
Numer gazomierza	330331
Grupa taryfowa	W-6.1
OSD	PSG Sp. z o.o. - oddział w Zabrze

WOLUMEN PALIWA GAZOWEGO

Miesiąc	Zużycie paliwa gazowego kWh	Moc umowna (kWh/h)
lipiec	172 382	2 743
sierpień	186 831	2 743
wrzesień	289 512	2 743
październik	656 170	2 743
listopad	804 724	2 743
grudzień	1 200 895	2 743
styczeń	1 171 485	2 743
luty	1 094 875	2 743
marzec	1 033 042	2 743
kwiecień	749 487	2 743
maj	399 116	2 743
czerwiec	175 460	2 743